

#296867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,292	-0,107	149,88	151,08	146,46	149,41	-2,95	24	0	1	71,5	48,2	23,39	0,6	0,4	-
20.03.2026	3,627	0,161	152,61	147,4	149,16	145,81	3,35	24	0	0	71	47,8	23,22	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,663	0,154	162,15	157,09	158,48	155,3	3,18	24	0	0	70,9	48,8	22,11	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,477	0,143	150,06	145,29	146,74	143,72	3,02	24	0	0	70,4	47,7	22,69	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,97	0,099	117,24	113,46	114,62	112,4	2,22	24	0	0	70	45	25	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,869	0,094	112,14	108,57	109,67	107,54	2,13	24	0	0	69,7	44,5	25,28	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,614	0,078	97,24	94,18	95,14	93,35	1,79	24	0	0	69,5	42,9	26,64	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,522	0,11	145,86	141,72	142,64	140,27	2,37	24	0	0	70,2	46,2	23,91	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,863	0,102	169,58	165,45	165,79	163,65	2,14	24	0	0	70,8	48,1	22,66	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,649	0,091	161,09	157,35	157,51	155,62	1,89	24	0	0	70,7	48,1	22,57	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,386	0,075	139,86	136,55	136,76	135,14	1,62	24	0	0	70,5	46,3	24,2	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,287	0,071	135,52	132,29	132,5	130,94	1,56	24	0	0	70,5	46,2	24,25	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,599	0,075	152,13	148,69	148,74	147,14	1,6	24	0	0	70,7	47	23,68	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,764	0,085	172,06	168,4	168,22	166,5	1,72	24	0	0	70,6	48,7	21,85	0,6	0,4	-
02.04.2026	3,868	0,111	176,57	172,27	172,58	170,28	2,3	24	0	0	71	49,3	21,74	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,668	0,073	161,06	157,6	157,46	155,93	1,53	24	0	0	70,4	47,5	22,82	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,504	0,066	145,6	142,35	142,35	140,9	1,45	24	0	0	70,6	46,5	24,12	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,068	0,062	122,9	119,98	120,18	118,81	1,37	24	0	0	70,2	45,2	24,98	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,338	0,069	134,45	131,28	131,44	129,97	1,47	24	0	0	70,5	45,6	24,88	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,76	0,078	161,11	157,49	157,51	155,84	1,67	24	0	0	70,5	47,1	23,37	0,6	0,4	-
08.04.2026	4,056	0,085	177,27	173,39	173,21	171,44	1,77	24	0	0	71,6	48,7	22,89	0,6	0,4	-
09.04.2026	4,115	0,067	185,85	182,26	181,62	180,2	1,42	24	0	0	71,5	49,2	22,27	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,776	0,073	167,61	164,12	163,81	162,3	1,51	24	0	0	71,2	48,6	22,59	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,39	0,071	143,23	140,07	140,06	138,6	1,46	24	0	0	70,4	46,7	23,7	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,959	0,06	121,32	118,49	118,64	117,3	1,34	24	0	0	70	45,6	24,41	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,863	0,06	117,23	114,49	114,71	113,38	1,33	24	0	0	69,5	45,1	24,41	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,136	0,047	84,99	82,88	83,15	82,1	1,05	20	4	1	69,2	44,1	25,14	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,83	0,097	117,77	114,31	115,21	113,15	2,06	24	0	0	69,9	46,2	23,75	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,559	0,101	164,3	160,31	160,59	158,48	2,11	24	0	0	70,8	49,4	21,49	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,654	0,123	167,71	163,33	163,93	161,45	2,48	24	0	1	71	49,4	21,54	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,328	0,124	144,08	139,8	140,85	138,28	2,57	24	0	0	70,8	48,1	22,72	0,6	0,4	-
Итого:	105,454	0	4510,47	4401,94	4409,73	4355,2	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,454															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1647,878	123316,27	122215,8	120467,56	120274,14
18.04.2026	1753,332	127826,74	126617,74	124877,29	124629,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:43:52