

#11244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	4,183	-0,106	174,99	175,43	170,83	173,56	-2,73	24	0	0	72,9	47,7	25,24	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,774	-0,075	157,14	157,33	153,59	155,74	-2,15	24	0	0	71,1	45,9	25,19	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	3,862	-0,107	176,47	177,18	172,61	175,34	-2,73	24	0	0	69,8	46,6	23,1	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	3,482	-0,068	147,17	147,17	143,89	145,68	-1,79	24	0	0	70,7	46	24,73	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,976	-0,1	177,49	178,1	173,56	176,26	-2,7	24	0	0	70,2	46,6	23,64	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,691	-0,077	159,62	159,86	156,1	158,24	-2,14	24	0	0	70,3	46	24,27	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	3,359	-0,041	133,69	133,36	130,73	132,12	-1,39	24	0	0	70,2	44,1	26,16	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	3,34	-0,038	127,31	126,84	124,48	125,72	-1,24	24	0	0	70,4	43,2	27,23	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	4,046	-0,115	185	185,75	180,88	183,77	-2,89	24	0	0	70,5	47,4	23,1	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	4,202	-0,15	204,53	205,77	199,92	203,4	-3,48	24	0	0	71,1	49,2	21,88	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	4,317	-0,157	210,62	212	205,87	209,58	-3,71	24	0	0	70,9	49,1	21,83	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	4,223	-0,151	203,85	205,09	199,24	202,76	-3,52	24	0	0	70,9	48,9	22,03	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	4,38	-0,168	215,1	216,58	210,21	214,06	-3,85	24	0	0	71,2	49,5	21,72	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	4,402	-0,15	201,63	202,64	196,84	200,26	-3,42	24	0	0	73,1	49,9	23,21	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	4,482	-0,174	215,66	217,09	210,62	214,51	-3,89	24	0	0	72,4	50,2	22,17	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	4,228	-0,128	188,05	188,78	183,61	186,62	-3,01	24	0	0	72,9	49,1	23,82	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,882	-0,083	163,43	163,66	159,68	161,98	-2,3	24	0	0	71,7	46,8	24,96	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,943	-0,111	182,42	183,18	178,43	181,29	-2,86	24	0	0	69,6	46,8	22,83	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	3,208	-0,056	137,29	137,15	134,31	135,85	-1,54	24	0	0	69,3	44,9	24,39	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	3,565	-0,064	148,12	148,1	144,9	146,73	-1,83	24	0	0	69,6	44,5	25,14	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	4,016	-0,12	190,65	191,59	186,51	189,56	-3,05	24	0	0	69,6	47,3	22,31	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	4,125	-0,148	206,72	208,07	202,26	205,8	-3,54	24	0	0	69,3	48	21,23	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,986	-0,131	194,2	195,31	189,96	193,2	-3,24	24	0	0	69,6	47,8	21,78	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,842	-0,098	175,55	176,17	171,7	174,33	-2,63	24	0	0	70	46,9	23,09	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	3,339	-0,05	139,13	138,96	136,13	137,65	-1,52	24	0	0	69,4	44,4	25,01	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,809	-0,012	108,39	107,6	106,07	106,68	-0,61	24	0	0	69	42,3	26,72	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,774	-0,009	104,44	103,52	102,18	102,69	-0,51	24	0	0	69,1	41,8	27,32	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,9	-0,026	116,42	115,78	113,89	114,69	-0,8	24	0	0	69,6	43,9	25,75	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	3,29	-0,04	134,74	134,41	131,83	133,16	-1,33	24	0	0	69,5	44,1	25,38	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	3,927	-0,122	191,67	192,62	187,47	190,49	-3,02	24	0	0	70	48,3	21,72	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	4,014	-0,136	199	200,16	194,66	197,92	-3,26	24	0	0	70	48,6	21,41	0,6	0,4	-
Итого:	117,567	0	5270,49	5285,25	5152,96	5229,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,567															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	670,775	27422,86	27473,27	26695,34	27126,71
23.04.2021	788,342	32693,35	32758,52	31848,3	32356,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2021 8:31:44