

#126340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 52-62, Калининград
4402
7040
ВКТ-7
00209804
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,815	0,071	214,24	210,91	209,84	208,42	1,42	24	0	0	67,6	49,8	17,82	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	3,693	0,071	216,85	213,55	212,36	210,96	1,4	24	0	0	67,5	50,5	17,04	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	3,687	0,062	203,92	200,71	199,78	198,46	1,32	24	0	0	67,1	49	18,11	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	3,7	0,071	218,73	215,39	214,26	212,81	1,45	24	0	0	67,1	50,2	16,9	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	3,159	0,043	159,86	157,3	156,62	155,65	0,97	24	0	0	67,1	47,3	19,85	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,955	0,04	153,13	150,78	150,07	149,2	0,87	24	0	0	66,4	47	19,41	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	3,529	0,055	183,92	180,93	180,18	178,94	1,24	24	0	0	67,2	47,9	19,24	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	3,626	0,061	196,52	193,44	192,51	191,27	1,24	24	0	0	67,4	48,9	18,49	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	3,817	0,07	215,18	211,82	210,74	209,32	1,42	24	0	0	67,7	49,9	17,75	0,6	0,4	-
02.04.2025	3,402	0,055	180,64	177,78	176,94	175,82	1,12	24	0	0	67,3	48,4	18,9	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,944	0,037	145,17	142,87	142,21	141,38	0,83	24	0	0	67,2	46,8	20,41	0,6	0,4	-
04.04.2025	3,391	0,049	182,14	179,32	178,42	177,35	1,07	24	0	0	67,1	48,4	18,7	0,6	0,4	-
05.04.2025	4,172	0,082	226,23	222,52	221,21	219,71	1,5	24	0	0	70,2	51,8	18,49	0,6	0,4	-
06.04.2025	4,499	0,086	237,03	233,04	231,51	229,93	1,58	24	0	0	72,4	53,3	19,04	0,6	0,4	-
07.04.2025	4,075	0,064	203	199,59	198,33	197,12	1,21	24	0	0	71,7	51,5	20,21	0,6	0,4	-
08.04.2025	4,1	0,071	219,48	215,94	214,71	213,33	1,38	24	0	0	69,6	50,8	18,73	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,961	0,068	214,16	210,73	209,5	208,13	1,37	24	0	0	69,6	51,1	18,55	0,6	0,4	-
10.04.2025	4,249	0,081	236,66	232,87	231,47	229,9	1,57	24	0	0	70	52,1	17,97	0,6	0,4	-
11.04.2025	3,81	0,067	204,4	201,13	200,09	198,74	1,35	24	0	0	68,6	49,9	18,68	0,6	0,4	-
12.04.2025	3,482	0,061	190,54	187,54	186,58	185,34	1,24	24	0	0	67,6	49,3	18,33	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,623	0,036	143,17	141,06	140,29	139,49	0,8	24	0	0	66,7	48,3	18,39	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,37	0,023	111,59	109,93	109,42	108,85	0,57	24	0	0	66	44,6	21,42	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,632	0,01	86,08	85,03	84,34	84,13	0,21	24	0	0	66,4	47,2	19,25	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,744	-0,001	53,09	52,96	52,09	52,32	-0,23	24	0	0	64,7	50,2	14,48	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,833	-0,001	59,04	58,92	57,92	58,23	-0,31	24	0	0	64,3	49,6	14,64	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,719	-0,003	62,39	62,43	61,26	61,65	-0,39	24	0	0	63,3	51,2	12,03	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,733	-0,003	64,3	64,32	63,14	63,52	-0,38	24	0	0	63,3	51,4	11,92	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,713	-0,005	56,5	56,59	55,44	55,87	-0,43	24	0	0	64	50,7	13,24	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,751	-0,001	67,71	67,62	66,49	66,75	-0,26	24	0	1	63	51,5	11,45	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,806	0,02	66,51	65,81	65,31	64,99	0,32	24	0	0	63,3	51,3	12,05	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,796	0,029	72,1	71,22	70,8	70,31	0,49	24	0	0	62,8	52	10,83	0,6	0,4	-
Итого:	86,786	0	4844,28	4774,05	4743,83	4717,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,786															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	666,004	38197,56	38172,65	37353,37	37689,53
23.04.2025	752,79	43041,84	42946,7	42097,2	42407,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:31:35