

# #11241#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7040  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209804  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,131	-0,138	199,01	200,11	194,59	197,89	-3,3	24	0	0	70,5	48,4	22,03	0,6	0,4	4
25.04.2021	4,203	-0,154	210,78	212,18	206,15	209,77	-3,62	24	0	0	70,3	49	21,23	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	4,407	-0,22	246,67	249,06	241,26	246,05	-4,79	24	0	0	70	50,8	19,25	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	4,231	-0,168	215,36	216,97	210,57	214,47	-3,9	24	0	0	70,2	49,2	20,98	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,76	-0,102	175,19	175,86	171,36	174	-2,64	24	0	0	69,9	47,3	22,65	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	3,364	-0,053	139,56	139,38	136,54	138,1	-1,56	24	0	0	69,4	44,3	25,14	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	3,617	-0,105	177,43	178,27	173,74	176,51	-2,77	24	0	0	67,5	45,9	21,55	0,6	0,4	-
Итого:	27,713	0	1364	1371,83	1334,21	1356,79	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,713															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	788,342	32693,35	32758,52	31848,3	32356,35
30.04.2021	816,055	34057,35	34130,35	33182,51	33713,14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
31.05.2021 11:22:05