

#130849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Пролетарская 52-62, Калининград  
4402  
7040  
ВКТ-7  
00209804  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2025 | 0,758       | 0,034        | 75,1       | 74,18      | 73,77   | 73,21   | 0,56      | 24          | 0          | 0      | 62,5      | 52,7      | 9,84  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.04.2025 | 0,781       | 0,032        | 79,69      | 78,72      | 78,25   | 77,7    | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 62,4      | 52,8      | 9,58  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.04.2025 | 0,85        | 0,032        | 79,78      | 78,81      | 78,35   | 77,8    | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 62,5      | 52        | 10,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.04.2025 | 0,805       | 0,031        | 75,32      | 74,38      | 73,98   | 73,46   | 0,52      | 24          | 0          | 0      | 62,7      | 52,2      | 10,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.04.2025 | 0,878       | 0,029        | 77,36      | 76,39      | 75,96   | 75,42   | 0,54      | 24          | 0          | 0      | 62,7      | 51,6      | 11,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.04.2025 | 0,75        | 0,025        | 61,9       | 61,07      | 60,76   | 60,31   | 0,45      | 24          | 0          | 0      | 63,3      | 51,4      | 11,93 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.04.2025 | 0,774       | 0,025        | 56,52      | 55,68      | 55,48   | 55,01   | 0,47      | 24          | 0          | 0      | 64,3      | 50,7      | 13,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.05.2025 | 0,778       | 0,024        | 58,73      | 57,86      | 57,65   | 57,17   | 0,48      | 24          | 0          | 0      | 64        | 51        | 13,03 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.05.2025 | 0,769       | 0,027        | 57,43      | 56,56      | 56,36   | 55,87   | 0,49      | 24          | 0          | 0      | 64,2      | 51,1      | 13,15 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.05.2025 | 0,714       | 0,026        | 58,14      | 57,36      | 57,1    | 56,65   | 0,45      | 21          | 3          | 1      | 63,1      | 51,1      | 12,05 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.05.2025 | 0,735       | 0,021        | 54,81      | 53,95      | 53,79   | 53,32   | 0,47      | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 50,4      | 13,22 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.05.2025 | 0,678       | 0,02         | 46,65      | 45,87      | 45,81   | 45,35   | 0,46      | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 49,2      | 14,27 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.05.2025 | 0,72        | 0,026        | 53,18      | 52,33      | 52,18   | 51,7    | 0,48      | 24          | 0          | 1      | 64        | 50,7      | 13,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.05.2025 | 0,892       | 0,073        | 168,04     | 166,45     | 164,36  | 163,25  | 1,11      | 24          | 0          | 1      | 69,7      | 64,8      | 4,95  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.05.2025 | 1,005       | 0,111        | 261,53     | 259,39     | 255,62  | 254     | 1,62      | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 67,6      | 3,45  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.05.2025 | 1,008       | 0,107        | 261,11     | 258,99     | 255,21  | 253,64  | 1,57      | 24          | 0          | 0      | 71        | 67,5      | 3,5   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.05.2025 | 1,068       | 0,108        | 260,46     | 258,3      | 254,54  | 252,94  | 1,6       | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 67,5      | 3,73  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.05.2025 | 1,114       | 0,102        | 259,33     | 257,18     | 253,5   | 251,98  | 1,52      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 66,8      | 3,96  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.05.2025 | 1,077       | 0,1          | 258,43     | 256,39     | 252,58  | 251,1   | 1,48      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 67,4      | 3,82  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.05.2025 | 1,03        | 0,106        | 255,13     | 253,08     | 249,37  | 247,82  | 1,55      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 67,6      | 3,66  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.05.2025 | 1,026       | 0,083        | 237,52     | 235,64     | 232,16  | 230,87  | 1,29      | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 66,9      | 4,01  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.05.2025 | 0,97        | 0,073        | 218,29     | 216,64     | 213,48  | 212,35  | 1,13      | 24          | 0          | 1      | 70        | 65,9      | 4,16  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.05.2025 | 1,029       | 0,082        | 230,14     | 228,32     | 225,05  | 223,8   | 1,25      | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 66        | 4,17  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.05.2025 | 0,964       | 0,084        | 232,49     | 230,7      | 227,32  | 226,03  | 1,29      | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 66,7      | 3,83  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.05.2025 | 1,074       | 0,079        | 231,83     | 230,02     | 226,64  | 225,43  | 1,21      | 24          | 0          | 0      | 70,6      | 66,2      | 4,35  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.05.2025 | 1,004       | 0,078        | 230,1      | 228,33     | 225     | 223,8   | 1,2       | 24          | 0          | 0      | 70,1      | 66        | 4,07  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.05.2025 | 0,949       | 0,081        | 232,42     | 230,69     | 227,22  | 226     | 1,22      | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 66,9      | 3,79  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.05.2025 | 0,929       | 0,073        | 213,66     | 212,05     | 208,93  | 207,82  | 1,11      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 66,2      | 4,05  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.05.2025 | 0,966       | 0,074        | 217,84     | 216,23     | 213,04  | 211,95  | 1,09      | 24          | 0          | 0      | 70,2      | 66        | 4,16  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.05.2025 | 1,033       | 0,075        | 221,16     | 219,48     | 216,35  | 215,2   | 1,15      | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 65,4      | 4,39  | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 27,128      | 0            | 4824,09    | 4781,04    | 4719,81 | 4690,95 | 0         | 717         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 27,128      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2025 | 752,79   | 43041,84 | 42946,7  | 42097,2  | 42407,42 |
| 23.05.2025 | 779,918  | 47865,93 | 47727,74 | 46817,01 | 47098,37 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:51:15