

#11229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	2,044	0	104,58	103,83	102,35	102,63	-0,28	24	0	0	69,3	49,2	20,07	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,887	0	51,97	51,77	50,89	51,15	-0,26	24	0	0	67,8	50,1	17,65	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,87	-0,001	50,14	49,99	49,14	49,42	-0,28	24	0	0	66,8	48,8	17,95	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,886	-0,001	60,88	60,75	59,69	60	-0,31	24	0	0	65,7	50,6	15,08	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,88	-0,001	72,92	72,83	71,57	71,94	-0,37	24	0	0	64	51,5	12,55	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,913	-0,001	73,49	73,38	72,13	72,46	-0,33	24	0	0	64,3	51,5	12,84	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,976	0	73,73	73,59	72,36	72,69	-0,33	24	0	0	64,5	50,8	13,69	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,867	-0,004	71,96	71,88	70,6	70,97	-0,37	24	0	0	64,2	51,6	12,53	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,855	-0,001	70,47	70,4	69,14	69,51	-0,37	24	0	0	64,3	51,6	12,66	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,871	0	67,22	67,15	65,95	66,33	-0,38	24	0	0	64,8	51,3	13,48	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,877	-0,003	68,41	68,32	67,1	67,5	-0,4	24	0	0	64,6	51,2	13,34	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,872	-0,004	70,34	70,29	69,02	69,4	-0,38	24	0	0	64,4	51,5	12,9	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,866	-0,002	70,72	70,67	69,38	69,77	-0,39	24	0	0	64,2	51,4	12,77	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,864	-0,002	71,4	71,34	70,09	70,47	-0,38	24	0	0	64,3	51,7	12,54	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,907	0	69,6	69,52	68,28	68,69	-0,41	24	0	0	64,6	51,1	13,56	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,873	-0,001	67,2	67,14	65,93	66,3	-0,37	24	0	0	64,8	51,3	13,5	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,879	-0,002	68,02	67,93	66,71	67,09	-0,38	24	0	0	64,7	51,3	13,44	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,862	-0,003	67,63	67,55	66,34	66,75	-0,41	24	0	0	64,6	51,3	13,29	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,871	0	67,59	67,51	66,3	66,66	-0,36	24	0	0	64,6	51,2	13,42	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,882	-0,002	69,1	69,01	67,77	68,17	-0,4	24	0	0	64,6	51,3	13,29	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,837	-0,003	66,33	66,26	65,06	65,45	-0,39	24	0	0	64,7	51,6	13,14	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,863	-0,001	66,86	66,76	65,58	65,95	-0,37	24	0	0	64,7	51,3	13,4	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,843	-0,001	63,86	63,78	62,64	63,01	-0,37	24	0	0	64,9	51,1	13,74	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,808	-0,001	64,93	64,87	63,71	64,06	-0,35	24	0	0	64,8	51,8	12,92	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,793	-0,001	66,03	65,95	64,79	65,1	-0,31	24	0	0	64,4	51,9	12,49	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,793	-0,003	70,99	70,96	69,66	70,04	-0,38	24	0	0	63,8	52,2	11,65	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,849	-0,003	74,43	74,37	73,04	73,44	-0,4	24	0	0	63,9	52	11,89	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,858	-0,001	73,38	73,31	71,99	72,39	-0,4	24	0	0	64	51,8	12,19	0,6	0,4	-
Итого:	25,446	0	1934,18	1931,11	1897,21	1907,34	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,446															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1869,542	84745,53	84322,42	82691,21	83292,38
23.05.2022	1894,988	86679,71	86253,53	84588,42	85199,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:53:11