

#11240#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.06.2021	1,014	0,035	61,44	60,34	60,17	59,58	0,59	24	0	1	67,6	51,2	16,34	0,6	0,4	-
02.06.2021	1,038	0,034	61,54	60,41	60,26	59,65	0,61	24	0	0	67,9	51,2	16,73	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,893	0,023	52,84	52,04	51,74	51,42	0,32	22	2	1	68,2	51,3	16,91	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,961	0	59,02	58,72	57,79	58,02	-0,23	24	0	0	68,2	51,4	16,81	0,6	0,4	-
05.06.2021	1,046	0	64,84	64,52	63,48	63,73	-0,25	24	0	0	67,7	51,1	16,6	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,952	0,001	59,22	58,93	58	58,19	-0,19	24	0	0	68,1	51,6	16,51	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,932	0,001	60,25	59,96	58,99	59,2	-0,21	24	0	0	68	52,1	15,96	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,908	0,001	55,86	55,56	54,69	54,88	-0,19	24	0	0	68,6	51,8	16,77	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,874	0,008	54,84	54,46	53,68	53,77	-0,09	24	0	1	68,6	52,3	16,32	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,902	0,001	55,54	55,25	54,38	54,57	-0,19	24	0	0	68,6	51,9	16,71	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,928	0	60,77	60,45	59,51	59,68	-0,17	24	0	0	68	52,3	15,7	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,935	0,001	68,3	68	66,93	67,1	-0,17	24	0	0	66,9	52,8	14,09	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,943	0,001	70,5	70,21	69,1	69,31	-0,21	24	0	0	66,8	52,9	13,81	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,957	0	69,65	69,35	68,26	68,44	-0,18	24	0	0	66,9	52,8	14,14	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,948	-0,001	71,45	71,16	70,01	70,24	-0,23	24	0	0	66,6	52,9	13,69	0,6	0,4	-
16.06.2021	1,018	0	81,52	81,24	79,91	80,15	-0,24	24	0	0	66,1	53,2	12,84	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,93	0,001	82,68	82,42	81,06	81,28	-0,22	24	0	0	65,8	54,2	11,57	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,978	-0,001	91,91	91,66	90,11	90,41	-0,3	24	0	0	65,4	54,4	11,01	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,897	0	86,07	85,85	84,39	84,68	-0,29	24	0	0	65,4	54,6	10,8	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,906	0	83,47	83,24	81,85	82,11	-0,26	24	0	0	65,6	54,4	11,21	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,929	-0,001	89,35	89,13	87,6	87,87	-0,27	24	0	0	65,3	54,6	10,75	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,801	0	61,74	61,52	60,48	60,69	-0,21	24	0	0	67,2	53,8	13,41	0,6	0,4	-
Итого:	20,69	0	1502,8	1494,42	1472,39	1474,97	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,69															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 526

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.05.2021	869,405	36312,49	36355,17	35390,79	35917,64
22.06.2021	890,095	37815,29	37849,59	36863,18	37392,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 10:05:06