

#142325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 52-62, Калининград
4402
7040
ВКТ-7
00209804
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,776	0,018	226,51	225,9	221,61	221,39	0,22	24	0	0	69,6	66,2	3,4	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,79	0,018	228,17	227,51	223,14	222,88	0,26	24	0	0	70,3	66,8	3,43	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,779	0,017	228,36	227,73	223,35	223,1	0,25	24	0	0	70	66,7	3,37	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,839	0,016	229,85	229,2	224,79	224,6	0,19	24	0	0	70,2	66,6	3,63	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,809	0,017	228,99	228,39	223,98	223,82	0,16	24	0	0	69,9	66,4	3,51	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,844	0,014	229,05	228,43	224,03	223,86	0,17	24	0	0	70	66,3	3,67	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,807	0,016	229,54	228,96	224,54	224,37	0,17	24	0	0	69,8	66,3	3,5	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,767	0,011	230,41	229,88	225,4	225,27	0,13	24	0	0	69,6	66,3	3,32	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,769	0,013	229,67	229,13	224,79	224,64	0,15	24	0	0	68,9	65,6	3,32	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,75	0,003	225,5	225,22	220,67	220,79	-0,12	24	0	0	69	65,6	3,39	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,683	-0,053	223,19	223,9	218,43	219,58	-1,15	24	0	0	68,7	65,2	3,43	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,624	-0,138	226,3	228,41	221,48	223,96	-2,48	24	0	0	68,9	65,4	3,5	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,614	-0,121	226,22	228,06	221,37	223,58	-2,21	24	0	0	68,9	65,6	3,37	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,755	-0,021	232,02	232,16	227,01	227,57	-0,56	24	0	0	69,3	65,9	3,45	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,849	0,073	231,86	230,32	226,89	225,78	1,11	24	0	0	69,1	65,7	3,38	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,83	0,105	231,86	229,84	226,86	225,32	1,54	24	0	0	69,2	66	3,17	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,898	0,087	230,57	228,78	225,63	224,31	1,32	24	0	0	69	65,4	3,56	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,785	0,072	233,72	232,23	228,68	227,59	1,09	24	0	0	69,3	66,2	3,07	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,816	0,053	235,71	234,51	230,67	229,88	0,79	24	0	0	69,1	65,8	3,28	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,775	0,04	236,19	235,12	231,12	230,47	0,65	24	0	0	69,1	66	3,13	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,849	0,043	235,55	234,44	230,48	229,83	0,65	24	0	0	69,2	65,7	3,46	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,775	0,054	237,4	236,19	232,28	231,47	0,81	24	0	0	69,4	66,3	3,06	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,774	0,057	238,62	237,4	233,47	232,64	0,83	24	0	0	69,4	66,4	3,04	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,742	0,052	236,97	235,79	231,9	231,13	0,77	24	0	0	68,9	66	2,93	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,809	0,063	232,11	230,81	227,19	226,28	0,91	24	0	0	68,9	65,7	3,25	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,808	0,064	233,45	232,07	228,4	227,47	0,93	24	0	0	69,4	66,1	3,23	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,786	0,07	233,07	231,64	228,09	227,07	1,02	24	0	0	69	65,9	3,11	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,801	0,074	231,44	229,95	226,43	225,35	1,08	24	0	0	69,4	66,2	3,19	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,801	0,074	232,04	230,48	227,01	225,9	1,11	24	0	0	69,2	66,1	3,17	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,813	0,076	228,52	226,9	223,58	222,41	1,17	24	0	0	69,3	66,1	3,25	0,6	0,4	-
Итого:	23,517	0	6932,86	6909,35	6783,27	6772,31	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,517															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	805,156	55019,92	54860,33	53815,67	54089,56
23.07.2025	828,673	61952,78	61769,68	60598,94	60861,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:52:00