

#28698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,746	0,028	55,02	54,19	53,97	53,51	0,46	24	0	0	65,5	52,2	13,33	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,694	0,027	53,27	52,47	52,23	51,79	0,44	24	0	0	65,4	52,6	12,83	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,675	0,024	59,03	58,28	57,89	57,52	0,37	24	0	0	64,4	53,1	11,25	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,759	0,028	58,64	57,79	57,52	57,05	0,47	24	0	0	65	52,2	12,74	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,674	0,029	61,66	60,9	60,5	60,07	0,43	24	0	0	64,1	53,4	10,73	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,699	0,025	62,59	61,83	61,43	61,01	0,42	24	0	0	63,9	52,9	10,98	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,709	0,022	67,24	66,52	65,97	65,61	0,36	24	0	0	64,3	53,9	10,42	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,715	0,028	62,84	62,08	61,64	61,27	0,37	24	0	0	64,2	52,9	11,24	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,692	0,025	60,08	59,33	58,96	58,52	0,44	24	0	0	64,4	53,1	11,28	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,71	0,021	64,55	63,84	63,34	63,02	0,32	24	0	0	63,9	53	10,91	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,717	0,026	67,74	67,01	66,49	66,13	0,36	24	0	0	63,8	53,3	10,47	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,68	0,024	61,06	60,36	59,91	59,56	0,35	24	0	0	64,3	53,3	11,03	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,694	0,024	57,3	56,58	56,22	55,85	0,37	24	0	0	64,6	52,7	11,98	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,709	0,023	60,34	59,63	59,2	58,85	0,35	24	0	0	64,4	52,8	11,6	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,7	0,021	54,99	54,26	53,91	53,55	0,36	24	0	0	65,4	52,8	12,59	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,686	0,026	40,72	39,95	39,87	39,47	0,4	24	0	0	68,6	52	16,68	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,721	0,008	41,38	40,92	40,48	40,43	0,05	24	0	0	69,1	51,4	17,75	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,716	0,003	41,61	41,33	40,73	40,82	-0,09	24	0	0	68,9	51,2	17,67	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,695	0,001	42,38	42,09	41,48	41,59	-0,11	24	0	0	68,4	51,4	16,92	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,711	0,003	43,97	43,65	43,03	43,12	-0,09	24	0	0	68,2	51,5	16,64	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,716	0,002	42,78	42,42	41,87	41,93	-0,06	24	0	0	68,6	51,4	17,18	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,716	0,005	41,86	41,49	40,96	41	-0,04	24	0	0	68,9	51,3	17,54	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,651	0,002	49,01	48,75	48,03	48,12	-0,09	24	0	0	66,3	52,7	13,64	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,605	0	61,2	61,15	60,07	60,32	-0,25	24	0	0	64	53,7	10,32	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,62	-0,004	64,79	64,88	63,58	64,02	-0,44	24	0	0	63,7	53,6	10,07	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,643	-0,012	65,11	65,29	63,9	64,44	-0,54	24	0	0	63,7	53,3	10,47	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,622	-0,012	68,83	69,1	67,57	68,18	-0,61	24	0	0	63,3	53,7	9,66	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,598	-0,013	65,18	65,42	63,98	64,56	-0,58	24	0	0	63,5	53,7	9,8	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,549	-0,011	57,97	58,15	56,88	57,38	-0,5	24	0	1	63,6	53,5	10,12	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,61	-0,01	66,19	66,41	64,95	65,53	-0,58	24	0	0	63,6	53,8	9,86	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,612	-0,009	63,37	63,58	62,19	62,74	-0,55	24	0	0	63,8	53,6	10,26	0,6	0,4	-
Итого:	21,044	0	1762,7	1749,65	1728,75	1726,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,044															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2843,013	137740,6	136896,96	134506,34	135210,42
23.08.2023	2864,057	139503,3	138646,61	136235,09	136937,38

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:40:06