

#145187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 52-62, Калининград
4402
7040
ВКТ-7
00209804
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,808	0,082	234,5	232,84	229,46	228,18	1,28	24	0	0	69,3	66,2	3,12	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,796	0,085	240	238,28	234,66	233,38	1,28	24	0	0	70,4	67,4	2,99	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,753	0,083	234,44	232,75	229,38	228,12	1,26	24	0	0	69,2	66,3	2,88	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,784	0,086	235,41	233,68	230,29	228,97	1,32	24	0	0	69,6	66,7	2,97	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,765	0,085	227,94	226,25	223	221,72	1,28	24	0	0	69,2	66,2	3	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,496	0,032	150,04	149,31	147,02	146,56	0,46	24	0	1	66,3	63,2	3,09	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,702	0,003	173,91	173,62	170,24	170,31	-0,07	24	0	0	68,6	64,5	4,11	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,692	0,002	178,84	178,53	174,99	175,09	-0,1	24	0	0	69,1	65,2	3,94	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,371	-0,012	133,74	134,1	131,01	131,56	-0,55	24	0	1	67	64	3,03	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,72	0,022	259,54	258,91	253,93	253,64	0,29	24	0	0	69,5	66,8	2,72	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,709	0,021	258,61	257,94	253,08	252,79	0,29	24	0	0	68,9	66,2	2,69	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,733	0,023	260,13	259,4	254,48	254,14	0,34	24	0	0	69,6	66,8	2,75	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,754	0,024	258,36	257,6	252,75	252,39	0,36	24	0	0	69,6	66,8	2,85	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,47	0,003	170,05	169,87	166,5	166,56	-0,06	24	0	1	68,2	65,4	2,8	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,75	0,007	207,76	207,36	203,42	203,41	0,01	24	0	0	68,2	64,6	3,64	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,691	0,002	178,68	178,54	175,01	175,22	-0,21	24	0	0	67,6	63,6	3,99	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,66	-0,002	177,22	177,15	173,54	173,86	-0,32	24	0	0	67,5	63,6	3,87	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,681	-0,002	176,23	176,14	172,61	172,89	-0,28	24	0	0	67,4	63,4	4,01	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,683	-0,002	174,55	174,48	170,96	171,26	-0,3	24	0	0	67,4	63,3	4,09	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,721	0	175,69	175,58	172,07	172,37	-0,3	24	0	0	67,4	63,1	4,28	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,683	0	173,24	173,1	169,62	169,88	-0,26	24	0	0	68	63,9	4,09	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,649	-0,003	134,37	134,36	131,57	131,92	-0,35	24	0	0	67,8	62,8	5,07	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,612	-0,003	123,73	123,8	121,18	121,58	-0,4	24	0	0	67,8	62,6	5,23	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,633	-0,003	123,8	123,89	121,25	121,66	-0,41	24	0	0	67,9	62,5	5,39	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,634	-0,004	121,98	122,01	119,45	119,8	-0,35	24	0	0	68	62,5	5,47	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,675	-0,002	128,5	128,53	125,8	126,21	-0,41	24	0	0	68,3	62,8	5,53	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,614	-0,003	122,78	122,84	120,18	120,63	-0,45	24	0	0	68,1	62,8	5,31	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,659	-0,003	115,99	116,02	113,57	113,96	-0,39	24	0	0	67,8	61,8	5,99	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,647	-0,003	115,86	115,87	113,48	113,82	-0,34	24	0	0	68,1	62,2	5,85	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,618	-0,002	117,61	117,64	115,16	115,51	-0,35	24	0	0	68,2	62,7	5,5	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,664	-0,002	112,09	112,11	109,78	110,14	-0,36	24	0	0	67,8	61,6	6,2	0,6	0,4	-
Итого:	20,827	0	5495,59	5482,5	5379,44	5377,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,827															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	828,673	61952,78	61769,68	60598,94	60861,87
23.08.2025	849,5	67448,37	67252,18	65978,38	66239,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:58:40