

#98269#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Пролетарская 52-62, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00209804	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	54,249	29,153	25.096

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#97504#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7040  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209804  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0,707	0,018	74,26	73,65	72,9	72,66	0,24	24	0	0	62,7	53,3	9,47	0,6	0,4
02.10.2024	-	0,708	0	69,91	69,76	68,63	68,86	-0,23	24	0	0	63,3	52,8	10,44	0,6	0,4
03.10.2024	-	0,732	0,003	73,35	73,14	72,03	72,15	-0,12	24	0	0	63,2	52,9	10,24	0,6	0,4
04.10.2024	-	0,726	0,009	66,99	66,58	65,77	65,7	0,07	24	0	0	63,5	52,5	10,97	0,6	0,4
05.10.2024	-	0,705	0,017	68,28	67,67	67,03	66,76	0,27	24	0	0	63,3	53	10,29	0,6	0,4
06.10.2024	-	0,771	0,024	67,73	67	66,47	66,13	0,34	24	0	0	63,7	52,4	11,32	0,6	0,4
07.10.2024	-	0,754	0,014	65,56	64,97	64,35	64,16	0,19	24	0	0	63,6	52,1	11,53	0,6	0,4
08.10.2024	-	0,766	0,007	66,27	65,95	65,07	65,11	-0,04	24	0	0	63,8	52	11,77	0,6	0,4
09.10.2024	-	0,597	-0,06	64,63	65,91	63,46	65,04	-1,58	24	0	1	63,5	52,8	10,66	0,6	0,4
10.10.2024	-	-2,979	-3,739	64,77	139,33	63,57	137,57	-74	24	0	1	63,9	51,3	12,61	0,6	0,4
11.10.2024	-	-7,365	-8,11	58,7	214,75	57,58	211,98	-154,4	24	0	1	65,1	52,5	12,58	0,6	0,4
12.10.2024	-	0,668	0,007	50,28	49,91	49,32	49,29	0,03	24	0	0	65,4	51,9	13,47	0,6	0,4
13.10.2024	-	0,722	0,025	47,82	47,01	46,87	46,42	0,45	24	0	0	65,9	51	14,88	0,6	0,4
14.10.2024	-	1,477	0,042	81,97	80,39	80,33	79,47	0,86	24	0	1	66,8	49	17,84	0,6	0,4
15.10.2024	-	1,958	0,047	109,08	107,11	106,87	105,88	0,99	24	0	0	67	49,2	17,85	0,6	0,4
16.10.2024	-	2,656	0,042	154,31	152,11	151,18	150,36	0,82	24	0	1	67	49,7	17,3	0,6	0,4
17.10.2024	-	3,46	0,117	178,61	174,52	174,91	172,56	2,35	24	0	0	67,7	48,6	19,1	0,6	0,4
18.10.2024	-	3,253	0,082	167,56	164,22	164,14	162,43	1,71	24	0	0	67,2	47,9	19,3	0,6	0,4
19.10.2024	-	3,203	0,066	160,28	157,26	156,95	155,54	1,41	24	0	0	67,7	47,7	19,94	0,6	0,4
20.10.2024	-	3,226	0,059	167,46	164,55	164,06	162,77	1,29	24	0	0	67,3	48,1	19,25	0,6	0,4
21.10.2024	-	3,005	0,087	144,3	140,92	141,39	139,47	1,92	24	0	1	67,2	46,6	20,6	0,6	0,4
22.10.2024	-	2,501	0,037	113,27	111,18	110,97	110,12	0,85	24	0	0	67,2	45	22,19	0,6	0,4
23.10.2024	-	2,845	0,041	132,43	130,05	129,72	128,75	0,97	24	0	0	67,4	45,8	21,57	0,6	0,4
Итого:	-	25,096	-11,165	2247,82	2447,94	2203,57	2419,18	-215,61	552	0	-	65,37	50,35	15,01	0,6	0,4

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2024	29,153	3724,96	3894,73	3654,79	3842,25
23.10.2024	54,249	5972,78	6342,67	5858,36	6261,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения