

#112518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 4,276 | 0,069 | 209,53 | 205,99 | 204,67 | 203,4 | 1,27 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 51,6 | 20,54 | 0,6 | 0,4 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 4,214 | 0,07 | 209,73 | 206,17 | 204,93 | 203,61 | 1,32 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 51,5 | 20,2 | 0,6 | 0,4 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 4,12 | 0,078 | 222,86 | 219,26 | 218,08 | 216,58 | 1,5 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,6 | 18,52 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 3,874 | 0,065 | 206,73 | 203,43 | 202,4 | 201,06 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 49,7 | 18,78 | 0,6 | 0,4 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 3,978 | 0,084 | 234,6 | 230,99 | 229,8 | 228,2 | 1,6 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 50,4 | 16,94 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 4,102 | 0,077 | 227,08 | 223,45 | 222,22 | 220,75 | 1,47 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 50,8 | 18,11 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 4,043 | 0,073 | 222,85 | 219,32 | 218,17 | 216,72 | 1,45 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 50,3 | 18,17 | 0,6 | 0,4 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 4,131 | 0,079 | 230,81 | 227,12 | 225,99 | 224,46 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 68 | 50,1 | 17,91 | 0,6 | 0,4 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 3,999 | 0,078 | 227,7 | 224,1 | 222,91 | 221,38 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 50,8 | 17,55 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 4,244 | 0,085 | 237,66 | 233,81 | 232,45 | 230,83 | 1,62 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 52,1 | 17,87 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 03.01.2025 | 4,629 | 0,077 | 225,96 | 221,98 | 220,37 | 218,93 | 1,44 | 24 | 0 | 0 | 75 | 54,3 | 20,63 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 4,957 | 0,083 | 236,46 | 232,17 | 230,42 | 228,88 | 1,54 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 55,1 | 21,12 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 4,904 | 0,076 | 225,11 | 220,97 | 219,23 | 217,83 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 54,9 | 21,98 | 0,6 | 0,4 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 4,806 | 0,073 | 223,76 | 219,69 | 217,98 | 216,62 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 54,6 | 21,67 | 0,6 | 0,4 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 4,078 | 0,072 | 222,91 | 219,38 | 218,13 | 216,73 | 1,4 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 50,6 | 18,35 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 4,389 | 0,086 | 242,93 | 238,99 | 237,56 | 235,94 | 1,62 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 52 | 18,09 | 0,6 | 0,4 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 4,528 | 0,08 | 229,08 | 225,12 | 223,67 | 222,17 | 1,5 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 53,1 | 19,86 | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 4,467 | 0,076 | 228,03 | 224,18 | 222,73 | 221,3 | 1,43 | 24 | 0 | 0 | 72 | 52,3 | 19,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.01.2025 | 4,704 | 0,08 | 230,01 | 225,91 | 224,31 | 222,82 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 54 | 20,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.01.2025 | 4,737 | 0,077 | 225,83 | 221,76 | 220,21 | 218,75 | 1,46 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 53,8 | 21,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.01.2025 | 4,837 | 0,084 | 237,18 | 232,93 | 231,24 | 229,67 | 1,57 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 54,7 | 20,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.01.2025 | 4,817 | 0,086 | 240,3 | 236,07 | 234,41 | 232,8 | 1,61 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 54,2 | 20,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.01.2025 | 4,23 | 0,081 | 224,25 | 220,5 | 219,31 | 217,78 | 1,53 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 51,2 | 18,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.01.2025 | 4,33 | 0,082 | 240 | 236,15 | 234,76 | 233,2 | 1,56 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 51,5 | 18,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.01.2025 | 4,191 | 0,085 | 226,01 | 222,29 | 221,09 | 219,55 | 1,54 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 50,9 | 18,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.01.2025 | 4,095 | 0,083 | 228,34 | 224,68 | 223,48 | 221,9 | 1,58 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 50,9 | 17,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.01.2025 | 4,439 | 0,094 | 262,31 | 258,17 | 256,62 | 254,83 | 1,79 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 52,5 | 16,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.01.2025 | 4,683 | 0,083 | 242,64 | 238,55 | 236,88 | 235,32 | 1,56 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 53,7 | 19,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.01.2025 | 4,575 | 0,074 | 219,3 | 215,44 | 213,88 | 212,56 | 1,32 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 53,5 | 21,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.01.2025 | 4,707 | 0,074 | 222,5 | 218,54 | 217 | 215,63 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 53,4 | 21,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.01.2025 | 4,763 | 0,077 | 221,42 | 217,39 | 215,92 | 214,5 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 53,2 | 21,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 136,847 | 0 | 7083,88 | 6964,5 | 6920,82 | 6874,7 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 136,847 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2024 | 272,654 | 17978,28 | 18294,49 | 17603,32 | 18069,25 |
| 23.01.2025 | 409,501 | 25062,16 | 25258,99 | 24524,14 | 24943,95 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:09:10