

#11218#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград  
 Номер абонента  
 Порядковый номер 7036  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00272057  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2021 | 3,309    | 151,35  | 147,2   | 147,2   | 24       | 0       | 0      | 78,8   | 56,4   | 22,46 | 0,55    | 0,49    | 2           |
| 25.01.2021 | 3,285    | 153,65  | 149,44  | 149,44  | 24       | 0       | 0      | 79     | 57     | 21,98 | 0,55    | 0,49    | 1,4         |
| 26.01.2021 | 3,338    | 158,85  | 154,31  | 154,31  | 24       | 0       | 0      | 80,7   | 59,1   | 21,63 | 0,55    | 0,49    | 1,5         |
| 27.01.2021 | 3,324    | 150,41  | 146,13  | 146,13  | 24       | 0       | 0      | 80,8   | 58,1   | 22,72 | 0,54    | 0,49    | 1,5         |
| 28.01.2021 | 3,302    | 143,63  | 139,57  | 139,57  | 24       | 0       | 0      | 80,5   | 56,8   | 23,64 | 0,55    | 0,49    | -0,9        |
| 29.01.2021 | 3,678    | 145,35  | 140,78  | 140,78  | 24       | 0       | 0      | 85,5   | 59,4   | 26,1  | 0,55    | 0,49    | -4,4        |
| 30.01.2021 | 3,781    | 153,37  | 148,54  | 148,54  | 24       | 0       | 0      | 85,5   | 60,1   | 25,42 | 0,55    | 0,49    | -0,2        |
| 31.01.2021 | 3,663    | 157,2   | 152,36  | 152,36  | 24       | 0       | 0      | 84,4   | 60,4   | 24,01 | 0,55    | 0,49    | 0           |
| 01.02.2021 | 3,618    | 151,65  | 146,9   | 146,9   | 24       | 0       | 0      | 85     | 60,4   | 24,6  | 0,55    | 0,49    | -3,1        |
| 02.02.2021 | 3,695    | 147,64  | 142,88  | 142,88  | 24       | 0       | 0      | 86,5   | 60,7   | 25,82 | 0,55    | 0,49    | -3,2        |
| 03.02.2021 | 3,734    | 161,28  | 156,19  | 156,19  | 24       | 0       | 0      | 85,8   | 61,9   | 23,88 | 0,55    | 0,49    | -0,6        |
| 04.02.2021 | 3,831    | 154,1   | 149,03  | 149,03  | 24       | 0       | 0      | 87,6   | 62     | 25,66 | 0,55    | 0,49    | -4,4        |
| 05.02.2021 | 3,981    | 156,32  | 150,9   | 150,9   | 24       | 0       | 0      | 90,5   | 64,2   | 26,32 | 0,54    | 0,49    | -4,4        |
| 06.02.2021 | 4,181    | 144,62  | 139,36  | 139,36  | 24       | 0       | 0      | 93     | 63     | 29,94 | 0,54    | 0,49    | -12,8       |
| 07.02.2021 | 4,214    | 137,13  | 132,04  | 132,04  | 24       | 0       | 0      | 93,8   | 62     | 31,86 | 0,54    | 0,49    | -14,3       |
| 08.02.2021 | 4,062    | 134,94  | 129,93  | 129,93  | 24       | 0       | 0      | 94,1   | 62,8   | 31,21 | 0,54    | 0,49    | -11,3       |
| 09.02.2021 | 4,121    | 140,96  | 135,72  | 135,72  | 24       | 0       | 0      | 94     | 63,7   | 30,28 | 0,54    | 0,49    | -9          |
| 10.02.2021 | 4,115    | 133,89  | 128,89  | 128,89  | 24       | 0       | 0      | 94,2   | 62,4   | 31,86 | 0,54    | 0,49    | -14         |
| 11.02.2021 | 4,163    | 142,07  | 136,76  | 136,76  | 24       | 0       | 0      | 94,1   | 63,8   | 30,36 | 0,54    | 0,49    | -11,1       |
| 12.02.2021 | 4,162    | 166,57  | 160,44  | 160,44  | 24       | 0       | 0      | 93,5   | 67,7   | 25,86 | 0,54    | 0,49    | -9,6        |
| 13.02.2021 | 3,967    | 179,26  | 173,31  | 173,31  | 24       | 0       | 0      | 88     | 65,2   | 22,85 | 0,55    | 0,49    | -0,1        |
| 14.02.2021 | 3,919    | 187,1   | 181,07  | 181,07  | 24       | 0       | 0      | 86,6   | 65     | 21,61 | 0,55    | 0,48    | 0,6         |
| 15.02.2021 | 4,024    | 193,82  | 187,31  | 187,31  | 24       | 0       | 0      | 88,8   | 67,3   | 21,44 | 0,55    | 0,49    | -1,7        |
| 16.02.2021 | 3,934    | 190,57  | 184,18  | 184,18  | 24       | 0       | 0      | 88,8   | 67,4   | 21,32 | 0,55    | 0,49    | -3,5        |
| 17.02.2021 | 3,919    | 181,61  | 175,54  | 175,54  | 24       | 0       | 0      | 88,4   | 66,2   | 22,28 | 0,54    | 0,49    | -7,1        |
| 18.02.2021 | 4,009    | 165,98  | 160,21  | 160,21  | 24       | 0       | 0      | 90,6   | 65,6   | 24,97 | 0,54    | 0,49    | -10,8       |
| 19.02.2021 | 3,892    | 168,99  | 163,28  | 163,28  | 24       | 0       | 0      | 88,9   | 65,1   | 23,81 | 0,55    | 0,49    | -5,1        |
| 20.02.2021 | 3,568    | 194,38  | 188,57  | 188,57  | 24       | 0       | 0      | 82,9   | 64     | 18,9  | 0,55    | 0,48    | 2,8         |
| 21.02.2021 | 3,474    | 201,05  | 195,43  | 195,43  | 24       | 0       | 0      | 79,9   | 62,2   | 17,77 | 0,56    | 0,48    | 4,5         |
| 22.02.2021 | 3,35     | 205,07  | 199,39  | 199,39  | 24       | 0       | 0      | 79,6   | 62,8   | 16,77 | 0,56    | 0,48    | -           |
| Итого:     | 113,613  | 4852,81 | 4695,66 | 4695,66 | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 113,613  |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 23.01.2021 | 102,717  | 4271,86 | 4148,27 | 4148,27 |
| 22.02.2021 | 216,33   | 9124,67 | 8843,93 | 8843,93 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.02.2021 14:40:15