

#71520#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	2,338	0	93,98	0	91,66	91,66	0	24	0	0	74,7	49,2	25,51	0,62	0,5	-
25.01.2024	2,484	0	102,9	0	100,35	100,35	0	24	0	0	75,1	50,4	24,74	0,62	0,5	-
26.01.2024	2,679	0	101,85	0	99,09	99,09	0	24	0	0	78,6	51,6	27,01	0,62	0,5	-
27.01.2024	2,535	0	94,27	0	91,73	91,73	0	24	0	0	78,1	50,4	27,63	0,62	0,5	-
28.01.2024	2,467	0	91,39	0	89,02	89,02	0	24	0	0	76,7	49	27,72	0,62	0,5	-
29.01.2024	2,486	0	93,3	0	90,87	90,87	0	24	0	0	77,1	49,7	27,35	0,62	0,5	-
30.01.2024	2,41	0	91,07	0	88,73	88,73	0	24	0	0	76,5	49,3	27,17	0,62	0,5	-
31.01.2024	2,401	0	94,76	0	92,39	92,39	0	24	0	0	75	49	25,98	0,48	0,41	-
01.02.2024	1,821	0	89,69	0,02	87,72	87,72	0,02	24	0	0	68,6	47,9	20,76	0,61	0,5	-
02.02.2024	2,559	0	99,09	0	96,57	96,57	0	24	0	0	75,9	49,5	26,47	0,62	0,5	-
03.02.2024	2,324	0	88,65	0	86,43	86,43	0	24	0	0	74,6	47,7	26,89	0,61	0,5	-
04.02.2024	2,404	0	103,52	0	101,05	101,05	0	24	0	0	72,9	49,1	23,79	0,62	0,5	-
05.02.2024	2,439	0	96,7	0	94,29	94,29	0	24	0	0	74,8	48,9	25,88	0,62	0,5	-
06.02.2024	2,519	0	95,61	0	93,1	93,1	0	24	0	0	77,1	50	27,03	0,62	0,5	-
07.02.2024	2,577	0	98,15	0	95,59	95,59	0	24	0	0	77,4	50,4	26,97	0,62	0,5	-
08.02.2024	2,661	0	94,31	0	91,65	91,65	0	24	0	0	80,3	51,3	29,03	0,62	0,5	-
09.02.2024	2,827	0	100,43	0	97,56	97,56	0	24	0	0	80,9	52	28,96	0,62	0,5	-
10.02.2024	2,842	0	102,48	0	99,57	99,57	0	24	0	0	80,6	52,1	28,53	0,62	0,5	-
11.02.2024	2,676	0	100,51	0	97,85	97,85	0	24	0	0	78	50,7	27,34	0,62	0,5	-
12.02.2024	2,362	0	94,45	0	92,14	92,14	0	24	0	0	74,6	49	25,62	0,61	0,5	-
13.02.2024	2,456	0	99,92	0	97,48	97,48	0	24	0	0	74,1	48,9	25,2	0,62	0,5	-
14.02.2024	2,275	0	90,47	0	88,26	88,26	0	24	0	0	73,9	48,1	25,8	0,62	0,5	-
15.02.2024	2,209	0	83,43	0	81,37	81,37	0	24	0	0	74,4	47,2	27,16	0,63	0,49	-
16.02.2024	1,867	0	69,84	0	68,17	68,17	0	24	0	0	73,9	46,5	27,36	0,63	0,5	-
17.02.2024	2,246	0	86,91	0	84,8	84,8	0	24	0	0	74,3	47,8	26,48	0,62	0,5	-
18.02.2024	2,541	0	97,93	0	95,42	95,42	0	24	0	0	76	49,4	26,61	0,62	0,5	-
19.02.2024	2,611	0	96,47	0	93,88	93,88	0	24	0	0	78	50,2	27,82	0,62	0,5	-
20.02.2024	2,525	0	95,3	0	92,82	92,82	0	24	0	0	77	49,9	27,19	0,61	0,5	-
21.02.2024	2,328	0	104,43	0	102,03	102,03	0	24	0	0	71,8	49	22,83	0,62	0,5	-
22.02.2024	2,199	0	84,57	0	82,48	82,48	0	24	0	0	74,5	47,8	26,65	0,63	0,5	-
23.02.2024	2,051	0	76,27	0	74,41	74,41	0	24	0	0	74,4	46,8	27,55	0,62	0,5	-
Итого:	75,119	0	2912,65	0,02	2838,48	2838,48	0,02	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,119															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2024	1933,111	131365,96	0,1	128017,89	128017,89	0,1
23.02.2024	2008,23	134278,61	0,12	130856,37	130856,37	0,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 13:21:18