

#116615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,395	0	290,04	0	282,4	282,4	0	24	0	0	77,3	68,8	8,45	0,62	0,5	-
25.01.2025	2,23	0	291,1	0	283,76	283,76	0	24	0	0	75,5	67,6	7,83	0,63	0,49	-
26.01.2025	2,088	0	293,45	0	286,15	286,15	0	24	0	0	75	67,7	7,26	0,63	0,49	-
27.01.2025	2,014	0	297,4	0	290,05	290,05	0	24	0	0	74,8	67,9	6,91	0,63	0,49	-
28.01.2025	1,886	0	288,71	0	281,49	281,49	0	24	0	0	75,2	68,6	6,66	0,63	0,49	-
29.01.2025	2,014	0	287,91	0	280,74	280,74	0	24	0	0	75	67,8	7,14	0,61	0,5	-
30.01.2025	1,95	0	273,75	0	267,62	267,62	0	24	0	0	70,5	63,3	7,25	0,62	0,49	-
31.01.2025	2,114	0	296,85	0	289,57	289,57	0	24	0	0	74,4	67,2	7,28	0,62	0,5	-
01.02.2025	2,464	0	305,67	0	297,86	297,86	0	24	0	0	76,1	67,9	8,24	0,62	0,5	-
02.02.2025	2,566	0	297,59	0	289,63	289,63	0	24	0	0	78,1	69,3	8,82	0,62	0,5	-
03.02.2025	2,644	0	291,36	0	283,27	283,27	0	24	0	0	79,6	70,3	9,3	0,62	0,5	-
04.02.2025	2,4	0	288,06	0	280,54	280,54	0	24	0	0	77,1	68,6	8,53	0,62	0,5	-
05.02.2025	2,493	0	286,6	0	279,02	279,02	0	24	0	0	77,4	68,5	8,89	0,62	0,49	-
06.02.2025	2,347	0	299,43	0	291,95	291,95	0	24	0	0	75,2	67,2	8,01	0,62	0,5	-
07.02.2025	2,596	0	295,29	0	287,41	287,41	0	24	0	0	78,1	69	9,01	0,62	0,5	-
08.02.2025	3,049	0	290,43	0	281,72	281,72	0	24	0	0	83,3	72,5	10,78	0,62	0,5	-
09.02.2025	3,186	0	291,46	0	282,4	282,4	0	24	0	0	85	73,7	11,24	0,62	0,5	-
10.02.2025	3,458	0	297,81	0	288,24	288,24	0	24	0	0	86,6	74,6	11,95	0,62	0,5	-
11.02.2025	3,575	0	298,01	0	288,38	288,38	0	24	0	0	86,8	74,5	12,36	0,62	0,5	-
12.02.2025	3,366	0	294,47	0	285,06	285,06	0	24	0	0	86,3	74,6	11,76	0,62	0,5	-
13.02.2025	3,253	0	294,6	0	285,36	285,36	0	24	0	0	85,4	74,1	11,35	0,62	0,5	-
14.02.2025	3,12	0	300,56	0	291,29	291,29	0	24	0	0	84,6	73,9	10,66	0,63	0,5	-
15.02.2025	3,043	0	297,6	0	288,35	288,35	0	24	0	0	84,9	74,4	10,5	0,62	0,5	-
16.02.2025	3,253	0	292,99	0	283,73	283,73	0	24	0	0	85,6	74,2	11,41	0,44	0,39	-
17.02.2025	1,273	0	145,71	0,01	141,77	141,77	0,01	24	0	0	76,4	67,5	8,91	0,63	0,5	-
18.02.2025	3,03	0	304,58	0	295,47	295,47	0	24	0	0	83,2	72,9	10,21	0,62	0,5	-
19.02.2025	2,922	0	294,56	0	285,77	285,77	0	24	0	0	83,1	73	10,17	0,62	0,5	-
20.02.2025	3,078	0	294,9	0	285,63	285,63	0	24	0	0	85,5	74,7	10,74	0,62	0,5	-
21.02.2025	3,068	0	295,31	0	286,31	286,31	0	24	0	0	84	73,3	10,68	0,62	0,5	-
22.02.2025	2,696	0	295,92	0	287,54	287,54	0	24	0	0	80,6	71,2	9,34	0,62	0,5	-
23.02.2025	2,637	0	292,62	0	284,59	284,59	0	24	0	0	79,1	69,9	9,23	0,62	0,5	-
Итого:	82,208	0	8964,74	0,01	8713,07	8713,07	0,01	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,208															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	2463,968	186016,01	3,61	181292,67	181292,67	3,61
23.02.2025	2546,176	194980,75	3,62	190005,74	190005,74	3,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 7:31:55