

# #11219#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7036  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272057  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	3,392	204,5	198,93	198,93	24	0	0	78,9	61,8	17,03	0,56	0,48	4,6
24.02.2021	3,233	204,99	199,59	199,59	24	0	0	77,1	60,9	16,17	0,56	0,48	8,2
25.02.2021	3,122	212,79	207,5	207,5	24	0	0	75,1	60,1	15,03	0,56	0,48	10,7
26.02.2021	3,006	203,16	198,11	198,11	24	0	0	74,9	59,7	15,16	0,55	0,49	4,9
27.02.2021	3,124	191,61	186,79	186,79	24	0	0	75,5	58,8	16,7	0,55	0,49	3,2
28.02.2021	3,303	195,1	190,04	190,04	24	0	0	76,8	59,4	17,36	0,55	0,49	3
01.03.2021	3,254	190,9	185,82	185,82	24	0	0	77,9	60,4	17,49	0,55	0,49	2,5
02.03.2021	3,163	187,87	182,94	182,94	24	0	0	77,2	59,9	17,27	0,55	0,49	3,2
03.03.2021	3,419	195,08	189,62	189,62	24	0	0	80	62	18	0,55	0,49	1,3
04.03.2021	3,402	190,68	185,4	185,4	24	0	0	79,5	61,2	18,34	0,55	0,49	1,3
05.03.2021	3,612	191,34	185,75	185,75	24	0	0	82,1	62,7	19,41	0,55	0,49	-0,7
06.03.2021	3,58	193,71	188,12	188,12	24	0	0	81,6	62,6	19	0,55	0,49	1,4
07.03.2021	3,435	188,81	183,57	183,57	24	0	0	79,8	61,1	18,68	0,55	0,49	1,7
08.03.2021	3,55	185,25	179,88	179,88	24	0	0	81,6	61,9	19,71	0,55	0,49	0
09.03.2021	3,768	189,79	183,96	183,96	24	0	0	84,5	64	20,46	0,55	0,49	-1,7
10.03.2021	3,647	191,6	185,83	185,83	24	0	0	83,5	63,9	19,6	0,55	0,49	-0,7
11.03.2021	3,608	181,51	176,15	176,15	24	0	0	82,5	62	20,47	0,55	0,49	-0,8
12.03.2021	3,186	189,41	184,32	184,32	24	0	0	78,2	60,9	17,27	0,55	0,49	4,6
13.03.2021	3,052	184,51	179,85	179,85	24	0	0	75,4	58,5	16,95	0,55	0,49	4,9
14.03.2021	3,088	179,3	174,86	174,86	24	0	0	74,8	57,1	17,66	0,55	0,49	3,7
15.03.2021	3,007	179,51	175,04	175,04	24	0	0	75	57,9	17,17	0,55	0,49	3,2
16.03.2021	3,054	184,23	179,62	179,62	24	0	0	75,1	58,1	17	0,55	0,49	2,5
17.03.2021	3,147	176,82	172,31	172,31	24	0	0	75,9	57,7	18,25	0,55	0,49	1,6
18.03.2021	3,101	168,09	163,7	163,7	24	0	0	76,8	57,9	18,93	0,55	0,49	1
19.03.2021	3,376	172,49	167,7	167,7	24	0	0	79,7	59,6	20,11	0,55	0,49	-1,1
20.03.2021	3,242	158,87	154,27	154,27	22	2	1	81,8	60,8	20,99	0,55	0,49	-1,1
21.03.2021	3,465	181,86	176,78	176,78	24	0	0	80,1	60,6	19,57	0,56	0,48	1,8
22.03.2021	3,604	197	191,29	191,29	24	0	0	81,8	63	18,81	0,56	0,48	-
Итого:	92,94	5270,78	5127,74	5127,74	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,94												

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 670

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	216,33	9124,67	8843,93	8843,93
22.03.2021	309,27	14395,45	13971,67	13971,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 12:13:13