

#75700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,16	0	82,73	0	80,73	80,73	0	24	0	0	74,4	47,7	26,75	0,62	0,49	-
25.02.2024	2,224	0	84,75	0	82,65	82,65	0	24	0	0	74,6	47,7	26,9	0,62	0,49	-
26.02.2024	2,125	0	80,62	0	78,65	78,65	0	24	0	0	74,3	47,4	26,99	0,63	0,49	-
27.02.2024	2,13	0	81,34	0	79,35	79,35	0	24	0	0	74,5	47,7	26,85	0,62	0,49	-
28.02.2024	2,258	0	89,43	0	87,26	87,26	0	24	0	0	74,3	48,5	25,87	0,62	0,5	-
29.02.2024	2,314	0	92,63	0	90,35	90,35	0	24	0	0	74,5	48,9	25,62	0,63	0,49	-
01.03.2024	2,038	0	77,07	0	75,17	75,17	0	24	0	0	74,3	47,2	27,07	0,63	0,49	-
02.03.2024	2,066	0	78,18	0	76,27	76,27	0	24	0	0	74,2	47,2	27,07	0,63	0,5	-
03.03.2024	2,173	0	82,76	0	80,74	80,74	0	24	0	0	74,2	47,3	26,92	0,62	0,5	-
04.03.2024	2,428	0	100,08	0	97,64	97,64	0	24	0	0	74,3	49,4	24,86	0,62	0,5	-
05.03.2024	2,512	0	105,84	0	103,24	103,24	0	24	0	0	74,1	49,8	24,32	0,62	0,5	-
06.03.2024	2,51	0	103,46	0	100,89	100,89	0	24	0	0	75	50,2	24,83	0,62	0,5	-
07.03.2024	2,671	0	101,63	0	98,94	98,94	0	24	0	0	77,6	50,6	27	0,62	0,5	-
08.03.2024	2,663	0	104,12	0	101,35	101,35	0	24	0	0	77,6	51,4	26,26	0,62	0,5	-
09.03.2024	2,83	0	108,42	0	105,43	105,43	0	24	0	0	79	52,2	26,85	0,62	0,5	-
10.03.2024	2,839	0	112,83	0	109,83	109,83	0	24	0	0	78,1	52,3	25,83	0,62	0,5	-
11.03.2024	2,586	0	105,08	0	102,4	102,4	0	24	0	0	75,9	50,7	25,23	0,61	0,5	-
12.03.2024	2,509	0	103,8	0	101,22	101,22	0	24	0	0	74,8	50	24,8	0,62	0,5	-
13.03.2024	2,267	0	89,61	0	87,4	87,4	0	24	0	0	74,3	48,4	25,94	0,63	0,5	-
14.03.2024	2,055	0	78,39	0	76,5	76,5	0	24	0	0	74,1	47,2	26,86	0,63	0,49	-
15.03.2024	1,869	0	70,3	0	68,61	68,61	0	24	0	0	73,8	46,6	27,26	0,63	0,49	-
16.03.2024	1,91	0	71,01	0	69,27	69,27	0	24	0	0	74,1	46,6	27,57	0,61	0,5	-
17.03.2024	2,536	0	100,96	0	98,4	98,4	0	24	0	0	75,8	50	25,76	0,61	0,5	-
18.03.2024	2,644	0	104,55	0	101,8	101,8	0	24	0	0	77,4	51,5	25,95	0,61	0,5	-
19.03.2024	2,642	0	104,25	0	101,56	101,56	0	24	0	0	76,6	50,6	26	0,62	0,5	-
20.03.2024	2,392	0	92,85	0	90,49	90,49	0	24	0	0	75,8	49,3	26,44	0,62	0,49	-
21.03.2024	2,147	0	82,48	0	80,43	80,43	0	24	0	0	74,5	47,8	26,73	0,62	0,49	-
22.03.2024	2,123	0	81,33	0	79,33	79,33	0	24	0	0	74,4	47,6	26,77	0,62	0,49	-
23.03.2024	2,188	0	83,76	0	81,72	81,72	0	24	0	0	74,4	47,7	26,75	0,62	0,49	-
Итого:	67,809	0	2654,26	0	2587,62	2587,62	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,809															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2024	2008,23	134278,61	0,12	130856,37	130856,37	0,12
23.03.2024	2076,039	136932,87	0,12	133443,99	133443,99	0,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:50:35