

#296866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,17	0	78,63	0	0	76,6	0	0	0	24	0	0	76,6	48	28,51	0,61	0,47	-
20.03.2026	2,246	0	84,97	0	0	82,8	0	0	0	24	0	0	76,1	48,9	27,22	0,62	0,46	-
21.03.2026	2,207	0	84,81	0	0	82,67	0	0	0	24	0	0	76	49,1	26,91	0,63	0,46	-
22.03.2026	2,076	0	75,79	0	0	73,85	0	0	0	24	0	0	76,1	47,8	28,27	0,64	0,46	-
23.03.2026	1,877	0	67,13	0	0	65,41	0	0	0	24	0	0	75,9	47,1	28,81	0,63	0,45	-
24.03.2026	1,796	0	62,52	0	0	60,93	0	0	0	24	0	0	76,1	46,6	29,51	0,62	0,45	-
25.03.2026	1,589	0	55,28	0	0	53,88	0	0	0	24	0	0	75,8	46,3	29,51	0,61	0,46	-
26.03.2026	2,077	0	73,77	0	0	71,86	0	0	0	24	0	0	76,4	47,4	28,94	0,62	0,46	-
27.03.2026	2,243	0	84,85	0	0	82,66	0	0	0	24	0	0	76	48,8	27,23	0,62	0,46	-
28.03.2026	2,218	0	84,86	0	0	82,69	0	0	0	24	0	0	76,1	49,1	27,01	0,62	0,47	-
29.03.2026	2,093	0	77,02	0	0	75,04	0	0	0	24	0	0	75,9	48	27,96	0,63	0,46	-
30.03.2026	2,007	0	73,12	0	0	71,25	0	0	0	24	0	0	76	47,7	28,25	0,62	0,46	-
31.03.2026	2,158	0	79,47	0	0	77,43	0	0	0	24	0	0	76,1	48,1	27,98	0,62	0,46	-
01.04.2026	2,33	0	90,16	0	0	87,82	0	0	0	24	0	0	76,2	49,4	26,76	0,6	0,48	-
02.04.2026	2,193	0	85,02	0	0	82,85	0	0	0	24	0	0	75,7	48,8	26,83	0,61	0,47	-
03.04.2026	2,109	0	77,5	0	0	75,53	0	0	0	24	0	0	76,1	48,2	27,9	0,62	0,46	-
04.04.2026	2,106	0	78,87	0	0	76,88	0	0	0	24	0	0	75,8	48,3	27,46	0,62	0,46	-
05.04.2026	1,931	0	68,93	0	0	67,18	0	0	0	24	0	0	76,1	47,2	28,88	0,62	0,46	-
06.04.2026	1,994	0	73,61	0	0	71,77	0	0	0	24	0	0	75,7	47,8	27,83	0,61	0,46	-
07.04.2026	2,274	0	86,45	0	0	84,24	0	0	0	24	0	0	76,2	49,1	27,11	0,61	0,46	-
08.04.2026	2,415	0	97,42	0	0	94,91	0	0	0	24	0	0	76,2	50,7	25,46	0,61	0,46	-
09.04.2026	2,461	0	98,14	0	0	95,61	0	0	0	24	0	0	76,6	50,7	25,85	0,61	0,46	-
10.04.2026	2,28	0	87,79	0	0	85,56	0	0	0	24	0	0	76,2	49,4	26,8	0,62	0,46	-
11.04.2026	2,049	0	75,96	0	0	74,03	0	0	0	24	0	0	76,2	48,4	27,79	0,63	0,46	-
12.04.2026	1,86	0	67,21	0	0	65,51	0	0	0	24	0	0	75,9	47,5	28,48	0,62	0,46	-
13.04.2026	1,799	0	63,68	0	0	62,05	0	0	0	24	0	0	76,2	47,1	29,17	0,63	0,45	-
14.04.2026	1,678	0	62,34	0	0	60,8	0	0	0	24	0	0	74,8	47,1	27,71	0,59	0,45	-
15.04.2026	1,608	0	86,9	0	0	85,07	0	0	0	24	0	0	68,1	48,3	19,83	0,62	0,46	-
16.04.2026	1,999	0	73,33	0	0	71,46	0	0	0	24	0	0	75,7	47,6	28,13	0,62	0,46	-
17.04.2026	2,085	0	75,25	0	0	73,32	0	0	0	24	0	0	76,2	47,7	28,48	0,63	0,45	-
18.04.2026	1,815	0	64,65	0	0	63	0	0	0	24	0	0	75,8	46,9	28,94	0,64	0,45	-
Итого:	63,743	0	2395,43	0	0	2334,66	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,743																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	106,882	3744,7	0	1,35	3633,02	1225,96	1,35
18.04.2026	170,625	6140,13	0	1,35	5967,68	1225,96	1,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:59:06