

#11220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,35	203,83	198,27	198,27	24	0	0	79	62,1	16,88	0,56	0,49	3,9
24.03.2021	3,059	190,66	185,91	185,91	24	0	0	75	58,5	16,45	0,56	0,48	4,8
25.03.2021	3,051	200,69	195,78	195,78	24	0	0	74,4	58,8	15,56	0,56	0,48	6,9
26.03.2021	2,989	205,27	200,3	200,3	24	0	0	73,8	58,9	14,9	0,55	0,48	5,1
27.03.2021	2,948	203,39	198,5	198,5	24	0	0	73,6	58,8	14,84	0,54	0,47	8,7
28.03.2021	2,9	178,59	174,39	174,39	24	0	0	72,8	56,1	16,63	0,54	0,48	5,8
29.03.2021	2,948	186,6	182,05	182,05	24	0	0	74,1	57,9	16,18	0,54	0,48	7,8
30.03.2021	2,976	188,48	183,86	183,86	24	0	0	74,5	58,3	16,19	0,55	0,47	9,8
31.03.2021	2,913	198,33	193,52	193,52	24	0	0	74	59	15,03	0,54	0,48	8,7
01.04.2021	2,877	183,12	178,69	178,69	24	0	0	73,5	57,4	16,09	0,54	0,48	4,7
02.04.2021	2,849	169,04	164,95	164,95	24	0	0	73,7	56,5	17,26	0,54	0,48	3,8
03.04.2021	2,909	168,41	164,35	164,35	24	0	0	73,6	55,9	17,71	0,54	0,48	3,8
04.04.2021	2,924	168,8	164,76	164,76	24	0	0	73,5	55,8	17,74	0,53	0,48	4,2
05.04.2021	2,726	161,27	157,48	157,48	24	0	0	72,2	54,9	17,3	0,53	0,48	2,7
06.04.2021	2,914	152,33	148,59	148,59	24	0	0	74,5	54,9	19,61	0,53	0,48	2,6
07.04.2021	2,873	146,28	142,71	142,71	24	0	0	74,2	54	20,13	0,54	0,48	2,8
08.04.2021	2,977	157,02	153,15	153,15	24	0	0	74,4	55	19,42	0,54	0,48	4,3
09.04.2021	2,87	163,98	159,99	159,99	24	0	0	74,1	56,2	17,92	0,54	0,48	7,2
10.04.2021	2,852	175,72	171,46	171,46	24	0	0	73,6	57	16,62	0,55	0,48	4,9
11.04.2021	3,024	202,56	197,62	197,62	24	0	0	74,1	58,8	15,3	0,55	0,48	10,3
12.04.2021	2,91	205,52	200,58	200,58	24	0	0	73,4	59	14,49	0,54	0,48	7,7
13.04.2021	2,818	190,73	186,27	186,27	24	0	0	72,2	57,1	15,15	0,54	0,48	4,7
14.04.2021	2,663	178,27	174,23	174,23	23	1	1	71,3	56	15,3	0,54	0,48	4,1
15.04.2021	2,78	181,83	177,59	177,59	24	0	0	72,1	56,5	15,65	0,54	0,48	5,8
16.04.2021	2,812	191,21	186,8	186,8	24	0	0	71,7	56,6	15,05	0,55	0,47	5,6
17.04.2021	2,844	205,53	200,76	200,76	24	0	0	72	57,9	14,15	0,55	0,47	8,3
18.04.2021	2,808	214,89	209,91	209,91	24	0	0	71,9	58,6	13,37	0,55	0,47	10,4
19.04.2021	2,737	217,65	212,6	212,6	24	0	0	72	59,1	12,86	0,56	0,47	11
20.04.2021	2,748	228,16	222,97	222,97	24	0	0	71,5	59,2	12,31	0,56	0,47	9,9
21.04.2021	2,887	232,34	226,95	226,95	24	0	0	72,2	59,5	12,71	0,55	0,48	8,6
22.04.2021	2,731	199,6	195	195	24	0	0	71,8	57,8	13,99	0,55	0,48	4,6
23.04.2021	2,829	195,96	191,42	191,42	24	0	0	72	57,2	14,77	0,55	0,48	-
Итого:	92,496	6046,06	5901,41	5901,41	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,496												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	309,27	14395,45	13971,67	13971,67
23.04.2021	401,766	20441,51	19873,08	19873,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:42:34