

#11214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,716	176,2	171,86	171,86	24	0	0	74,4	58,6	15,78	0,58	0,48	9,5
25.03.2023	2,654	168,85	164,72	164,72	24	0	0	74,3	58,2	16,11	0,58	0,48	7,8
26.03.2023	2,694	163,03	159,01	159,01	24	0	0	74,4	57,5	16,92	0,57	0,48	6
27.03.2023	2,776	152,35	148,38	148,38	24	0	0	77,1	58,4	18,7	0,58	0,48	2,1
28.03.2023	3,11	154,03	149,6	149,6	24	0	0	81,4	60,6	20,76	0,58	0,48	-1,5
29.03.2023	2,901	158,47	154,29	154,29	24	0	0	77,3	58,5	18,79	0,59	0,48	1,7
30.03.2023	2,769	171,77	167,57	167,57	24	0	0	74,5	58	16,51	0,59	0,48	7,1
31.03.2023	2,745	181,54	177,08	177,08	24	0	0	74,4	58,9	15,49	0,59	0,48	8,9
01.04.2023	2,775	174,08	169,74	169,74	24	0	0	74,8	58,5	16,33	0,58	0,48	5,2
02.04.2023	2,859	169,72	165,45	165,45	24	0	0	75,4	58,2	17,26	0,58	0,49	3,9
03.04.2023	2,977	159,37	155,11	155,11	24	0	0	78	58,8	19,17	0,58	0,49	1,7
04.04.2023	2,892	154,94	150,84	150,84	24	0	0	78	58,8	19,16	0,58	0,49	-0,1
05.04.2023	2,829	154,81	150,76	150,76	24	0	0	77,1	58,4	18,75	0,58	0,49	1
06.04.2023	2,791	155,01	151,1	151,1	24	0	0	75,6	57,1	18,47	0,59	0,48	2,3
07.04.2023	2,789	180,75	176,29	176,29	24	0	0	74,5	58,7	15,8	0,6	0,48	9,6
08.04.2023	2,757	190,53	185,9	185,9	24	0	0	74,2	59,4	14,81	0,59	0,48	10,3
09.04.2023	2,79	187,59	182,99	182,99	24	0	0	74,3	59,1	15,23	0,59	0,48	8,2
10.04.2023	2,777	186,91	182,35	182,35	24	0	0	74,2	59	15,19	0,6	0,48	7,9
11.04.2023	2,72	194	189,25	189,25	24	0	0	74,4	60,1	14,34	0,6	0,47	10
12.04.2023	2,742	198,94	194,07	194,07	24	0	0	74,3	60,2	14,1	0,6	0,47	11,3
13.04.2023	2,804	197,49	192,67	192,67	24	0	0	74,4	59,8	14,54	0,6	0,47	9,5
14.04.2023	2,776	197,75	192,94	192,94	24	0	0	74,3	59,9	14,35	0,6	0,48	11
15.04.2023	2,754	192,71	187,99	187,99	24	0	0	74,4	59,8	14,64	0,58	0,48	10,4
16.04.2023	2,755	173,65	169,38	169,38	24	0	0	74,2	58	16,25	0,58	0,48	6,1
17.04.2023	2,747	177,26	172,9	172,9	24	0	0	74,4	58,5	15,87	0,59	0,48	7,2
18.04.2023	2,715	184,09	179,59	179,59	24	0	0	74,2	59,1	15,1	0,57	0,47	9,5
19.04.2023	2,766	178,02	173,67	173,67	24	0	0	74,3	58,4	15,9	0,55	0,44	-
20.04.2023	1,888	184,29	179,81	179,81	24	0	0	74	63,5	10,48	0,54	0,42	-
21.04.2023	1,169	189,38	184,79	184,79	24	0	0	73,9	67,6	6,3	0,54	0,42	-
22.04.2023	1,172	187,84	183,31	183,31	24	0	0	73,8	67,4	6,37	0,54	0,42	-
23.04.2023	1,223	187,69	183,16	183,16	24	0	0	73,7	67,1	6,64	0,53	0,43	-
Итого:	80,832	5483,06	5346,57	5346,57	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,832												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1483,448	101130,72	98548,34	98548,34
23.04.2023	1564,28	106613,78	103894,91	103894,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 10:40:39