

#80032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,217	0	88,36	0	86,2	86,2	0	24	0	0	74,1	48,4	25,72	0,62	0,5	3,6
25.03.2024	2,245	0	88,12	0	85,99	85,99	0	24	0	0	74,3	48,2	26,1	0,63	0,49	3,9
26.03.2024	2,059	0	79,3	0	77,35	77,35	0	24	0	0	74,5	47,8	26,63	0,64	0,49	5,5
27.03.2024	1,9	0	73,35	0	71,57	71,57	0	24	0	0	74,2	47,6	26,57	0,64	0,49	9,1
28.03.2024	1,665	0	74,96	0	73,24	73,24	0	24	0	0	71,4	48,6	22,77	0,64	0,49	11,8
29.03.2024	1,807	0	71,31	0	69,63	69,63	0	24	0	0	72,8	46,9	25,96	0,65	0,48	10,7
30.03.2024	1,425	0	54,55	0	53,23	53,23	0	24	0	0	73,8	47,1	26,77	0,65	0,48	13,4
31.03.2024	1,208	0	47,82	0	46,66	46,66	0	24	0	0	73,8	48	25,83	0,64	0,48	16,7
01.04.2024	1,083	0	44,48	0	43,38	43,38	0	24	0	0	73,5	48,6	24,88	0,63	0,48	-
02.04.2024	1,584	0	61,55	0	60,09	60,09	0	24	0	0	73,4	47	26,38	0,62	0,5	-
03.04.2024	2,421	0	98,66	0	96,18	96,18	0	24	0	0	75,4	50,3	25,15	0,62	0,49	-
04.04.2024	2,303	0	90,33	0	88,06	88,06	0	24	0	0	75,8	49,7	26,15	0,63	0,49	-
05.04.2024	1,722	0	66,23	0	64,61	64,61	0	24	0	0	73,8	47,2	26,64	0,64	0,49	-
06.04.2024	1,666	0	63,65	0	62,12	62,12	0	24	0	0	73,8	46,9	26,85	0,64	0,48	-
07.04.2024	1,507	0	59,88	0	58,44	58,44	0	24	0	0	73,8	48	25,83	0,64	0,48	-
08.04.2024	1,346	0	52,65	0	51,37	51,37	0	24	0	0	73,8	47,7	26,12	0,63	0,47	-
09.04.2024	1,109	0	45,53	0	44,43	44,43	0	24	0	0	73,8	48,8	24,96	0,55	0,43	-
10.04.2024	0,908	0	38,38	0	37,48	37,48	0	24	0	0	73,5	49,3	24,16	0,55	0,43	-
11.04.2024	0,581	0	29,84	0	29,13	29,13	0	24	0	0	72,4	52,6	19,8	0,56	0,42	-
12.04.2024	0,603	0	31	0	30,25	30,25	0	24	0	0	72,5	52,7	19,85	0,56	0,42	-
13.04.2024	0,598	0	31,71	0	30,97	30,97	0	24	0	0	72,3	53	19,28	0,56	0,42	-
14.04.2024	0,631	0	33,13	0	32,35	32,35	0	24	0	0	72,2	52,6	19,51	0,55	0,42	-
15.04.2024	0,591	0	30,94	0	30,2	30,2	0	24	0	0	72,3	52,7	19,54	0,55	0,42	-
16.04.2024	0,634	0	32,51	0	31,74	31,74	0	24	0	0	72,2	52,2	19,93	0,54	0,43	-
17.04.2024	0,625	0	31,86	0	31,11	31,11	0	24	0	0	72	52	20,02	0,54	0,45	-
18.04.2024	1,863	0	82,15	0	80,18	80,18	0	24	0	0	73,2	49,9	23,23	0,56	0,46	-
19.04.2024	2,451	0	101,85	0	99,34	99,34	0	24	0	0	74,2	49,5	24,66	0,56	0,46	-
20.04.2024	2,514	0	106,14	0	103,57	103,57	0	24	0	0	74,2	50	24,26	0,56	0,46	-
21.04.2024	2,573	0	109,98	0	107,31	107,31	0	24	0	0	74,2	50,3	23,96	0,56	0,47	-
22.04.2024	2,549	0	108,6	0	105,91	105,91	0	24	0	0	74,6	50,6	24,05	0,56	0,47	-
23.04.2024	2,31	0	90,11	0	87,86	87,86	0	24	0	0	75,6	49,2	26,3	0,56	0,46	-
Итого:	48,698	0	2018,93	0	1969,95	1969,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,698															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	2076,039	136932,87	0,12	133443,99	133443,99	0,12
23.04.2024	2124,737	138951,8	0,12	135413,94	135413,94	0,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:32:26