

#126339#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 10-16, Калининград

6837

7036

ВКТ-7

00272057

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,234	0	174,53	0	170,2	170,2	0	24	0	0	74,9	61,8	13,11	0,64	0,49	5,5
25.03.2025	2,064	0	179,34	0	174,87	174,87	0	24	0	0	74,9	63,2	11,78	0,64	0,49	4,4
26.03.2025	2,067	0	180,71	0	176,25	176,25	0	24	0	0	74,8	63,1	11,71	0,64	0,49	6,9
27.03.2025	2,127	0	189,67	0	184,95	184,95	0	24	0	0	74,9	63,4	11,48	0,64	0,48	5,7
28.03.2025	1,878	0	190,1	0	185,41	185,41	0	24	0	0	74,9	64,8	10,09	0,65	0,48	8,9
29.03.2025	1,817	0	187,65	0	182,98	182,98	0	24	0	0	74,8	65	9,88	0,64	0,48	9,9
30.03.2025	1,925	0	188,62	0	183,96	183,96	0	24	0	0	74,7	64,3	10,42	0,64	0,49	6,8
31.03.2025	2,088	0	196,92	0	192,02	192,02	0	24	0	0	74,9	64	10,84	0,63	0,49	5,9
01.04.2025	2,27	0	201,52	0	196,45	196,45	0	24	0	0	75,3	63,8	11,53	0,63	0,48	-
02.04.2025	2,047	0	190,6	0	185,86	185,86	0	24	0	0	75,1	64,1	10,98	0,63	0,48	-
03.04.2025	1,81	0	185,59	0	180,96	180,96	0	24	0	0	75,1	65,1	9,96	0,63	0,48	-
04.04.2025	1,966	0	190,85	0	186,04	186,04	0	24	0	0	75,5	65	10,53	0,62	0,49	-
05.04.2025	2,594	0	212,85	0	207,4	207,4	0	24	0	0	76,2	63,8	12,47	0,62	0,49	-
06.04.2025	2,692	0	223,11	0	217,07	217,07	0	24	0	0	78,5	66,2	12,36	0,62	0,49	-
07.04.2025	2,415	0	209,9	0	204,38	204,38	0	24	0	0	77,3	65,5	11,79	0,62	0,48	-
08.04.2025	2,362	0	212,63	0	207,22	207,22	0	24	0	0	75,8	64,4	11,38	0,62	0,48	-
09.04.2025	2,366	0	208,33	0	203,1	203,1	0	24	0	0	75,6	64	11,61	0,62	0,49	-
10.04.2025	2,503	0	215,55	0	210,04	210,04	0	24	0	0	76,1	64,2	11,88	0,62	0,48	-
11.04.2025	2,278	0	205,6	0	200,42	200,42	0	24	0	0	75,5	64,2	11,32	0,63	0,48	-
12.04.2025	2,031	0	203,96	0	198,83	198,83	0	24	0	0	75,5	65,3	10,18	0,64	0,47	-
13.04.2025	1,684	0	205,29	0	200,14	200,14	0	24	0	0	75,3	67	8,37	0,63	0,47	-
14.04.2025	1,436	0	202,14	0	197,08	197,08	0	24	0	0	75,2	67,9	7,23	0,61	0,45	-
15.04.2025	1,118	0	189,9	0	185,24	185,24	0	24	0	0	74,4	68,4	6	0,62	0,44	-
16.04.2025	0,657	0	186,25	0	181,67	181,67	0	24	0	0	74,6	71,1	3,58	0,59	0,43	-
17.04.2025	0,663	0	174,72	0	170,46	170,46	0	24	0	0	74,4	70,6	3,84	0,57	0,42	-
18.04.2025	0,644	0	162,28	0	158,32	158,32	0	24	0	0	74,4	70,3	4,04	0,57	0,42	-
19.04.2025	0,651	0	165,93	0	161,86	161,86	0	24	0	0	74,3	70,3	4,01	0,56	0,42	-
20.04.2025	0,635	0	161,24	0	157,36	157,36	0	24	0	0	73,8	69,8	4	0,55	0,43	-
21.04.2025	0,652	0	175,21	0	171,1	171,1	0	24	0	0	72,6	68,8	3,79	0,56	0,44	-
22.04.2025	0,718	0	247,59	0	241,41	241,41	0	24	0	0	75	72	2,94	0,55	0,43	-
23.04.2025	0,63	0	240,61	0	234,63	234,63	0	24	0	0	75,1	72,4	2,65	0,55	0,44	-
Итого:	53,022	0	6059,19	0	5907,68	5907,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,022															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	2609,328	202071,65	3,7	196917,73	196917,73	3,7
23.04.2025	2662,35	208130,84	3,7	202825,41	202825,41	3,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:34:08