

#11215#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	1,143	171,72	167,57	167,57	24	0	0	73,7	66,9	6,8	0,53	0,43	-
25.04.2023	0,829	126,13	123,1	123,1	24	0	0	73,6	66,9	6,7	0,52	0,43	-
26.04.2023	0,526	96,9	94,56	94,56	24	0	0	73,6	68,1	5,51	0,52	0,43	-
27.04.2023	0,69	101,29	98,85	98,85	24	0	0	73,4	66,5	6,95	0,52	0,43	-
28.04.2023	0,823	109,77	107,13	107,13	24	0	0	73,7	66	7,64	0,52	0,43	-
29.04.2023	0,814	111,25	108,59	108,59	24	0	0	73,6	66,1	7,48	0,52	0,43	-
30.04.2023	0,857	110,73	108,03	108,03	24	0	0	73,8	65,8	7,95	0,52	0,43	-
01.05.2023	0,85	110,74	108,06	108,06	24	0	0	73,7	65,8	7,86	0,52	0,43	-
02.05.2023	0,762	111,46	108,79	108,79	24	0	0	73,8	66,8	6,98	0,52	0,43	-
03.05.2023	0,847	115,12	112,38	112,38	24	0	0	73,5	65,9	7,53	0,53	0,42	-
04.05.2023	0,84	123,56	120,58	120,58	24	0	0	73,8	66,9	6,93	0,53	0,42	-
05.05.2023	0,767	124,57	121,59	121,59	24	0	0	73,6	67,3	6,29	0,53	0,42	-
06.05.2023	0,783	125,14	122,1	122,1	24	0	0	73,7	67,3	6,39	0,53	0,42	-
07.05.2023	0,851	126,44	123,36	123,36	24	0	0	73,7	66,8	6,87	0,53	0,42	-
08.05.2023	0,815	127,69	124,57	124,57	24	0	0	73,8	67,2	6,52	0,53	0,43	-
09.05.2023	0,792	129	125,91	125,91	24	0	0	73,7	67,4	6,27	0,53	0,43	-
10.05.2023	0,798	121,16	118,21	118,21	24	0	0	73,8	67,1	6,74	0,53	0,43	-
11.05.2023	0,793	115,34	112,54	112,54	24	0	0	73,6	66,6	7,04	0,53	0,43	-
12.05.2023	0,807	116,32	113,47	113,47	24	0	0	73,9	66,8	7,1	0,53	0,43	-
13.05.2023	0,766	116,57	113,72	113,72	24	0	0	73,7	66,9	6,73	0,53	0,43	-
14.05.2023	0,767	117,48	114,61	114,61	24	0	0	74	67,4	6,66	0,52	0,43	-
15.05.2023	0,781	114,7	111,92	111,92	24	0	0	73,8	66,8	6,95	0,53	0,43	-
16.05.2023	0,741	119,5	116,59	116,59	24	0	0	74	67,7	6,32	0,53	0,44	-
17.05.2023	0,785	119,17	116,27	116,27	24	0	0	73,8	67,1	6,72	0,53	0,43	-
18.05.2023	0,796	118,95	116,04	116,04	24	0	0	73,9	67,1	6,83	0,53	0,43	-
19.05.2023	0,842	121,14	118,21	118,21	24	0	0	73,8	66,7	7,11	0,54	0,43	-
20.05.2023	0,806	122,01	119,07	119,07	24	0	0	74,1	67,4	6,74	0,54	0,43	-
21.05.2023	0,78	121,83	118,9	118,9	24	0	0	73,8	67,3	6,56	0,54	0,44	-
22.05.2023	0,713	122,32	119,36	119,36	24	0	0	74,1	68,1	5,96	0,54	0,43	-
23.05.2023	0,685	122,46	119,52	119,52	24	0	0	73,9	68,2	5,7	0,54	0,44	-
Итого:	23,849	3590,46	3503,6	3503,6	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,849												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1564,28	106613,78	103894,91	103894,91
23.05.2023	1588,129	110204,24	107398,51	107398,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 11:48:40