

#84071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,255	0	90,23	0	88,01	88,01	0	24	0	0	74,4	48,7	25,62	0,57	0,46	4,9
25.04.2024	2,121	0	84,25	0	82,19	82,19	0	24	0	0	74	48,2	25,82	0,57	0,45	6,4
26.04.2024	1,887	0	72,66	0	70,87	70,87	0	24	0	0	74,5	47,9	26,59	0,58	0,45	7,8
27.04.2024	1,635	0	62,84	0	61,29	61,29	0	24	0	0	74,1	47,5	26,68	0,58	0,45	12,1
28.04.2024	1,351	0	54,83	0	53,5	53,5	0	24	0	0	73,7	48,4	25,29	0,58	0,45	14,6
29.04.2024	1,258	0	50,46	0	49,22	49,22	0	24	0	0	73,9	48,3	25,55	0,58	0,44	16,9
30.04.2024	1,178	0	47,98	0	46,83	46,83	0	24	0	0	74,2	49	25,15	0,56	0,44	16,1
01.05.2024	1,054	0	44,57	0	43,48	43,48	0	24	0	0	73,5	49,3	24,18	0,55	0,43	-
02.05.2024	0,845	0	39,71	0	38,78	38,78	0	24	0	0	73,1	51,3	21,8	0,56	0,42	-
03.05.2024	0,597	0	33,16	0	32,39	32,39	0	24	0	0	72,4	54	18,42	0,56	0,42	-
04.05.2024	0,607	0	31,86	0	31,1	31,1	0	24	0	0	73,5	54,1	19,42	0,56	0,42	-
05.05.2024	0,642	0	32,81	0	32,03	32,03	0	24	0	0	73,6	53,6	19,94	0,55	0,42	-
06.05.2024	0,6	0	31,96	0	31,21	31,21	0	24	0	0	72,9	53,5	19,32	0,55	0,43	-
07.05.2024	0,645	0	34,88	0	34,07	34,07	0	24	0	0	72,3	53,3	18,98	0,54	0,43	-
08.05.2024	0,66	0	35,25	0	34,41	34,41	0	24	0	0	72,3	53,1	19,24	0,54	0,42	-
09.05.2024	0,649	0	34,18	0	33,39	33,39	0	24	0	0	72,5	53,1	19,42	0,55	0,43	-
10.05.2024	0,644	0	34,66	0	33,84	33,84	0	24	0	0	72,6	53,6	18,95	0,54	0,43	-
11.05.2024	0,689	0	37,19	0	36,35	36,35	0	24	0	0	72,2	53,2	18,96	0,54	0,43	-
12.05.2024	0,668	0	35,94	0	35,12	35,12	0	24	0	0	72,2	53,1	19,03	0,55	0,43	-
13.05.2024	0,676	0	35,64	0	34,81	34,81	0	24	0	0	72,4	53	19,41	0,55	0,43	-
14.05.2024	0,663	0	35,35	0	34,53	34,53	0	24	0	0	72,7	53,5	19,19	0,55	0,43	-
15.05.2024	0,625	0	34,67	0	33,87	33,87	0	24	0	0	72,2	53,7	18,54	0,55	0,43	-
16.05.2024	0,621	0	33,52	0	32,74	32,74	0	24	0	0	72,6	53,6	19,03	0,54	0,43	-
17.05.2024	0,611	0	33,07	0	32,28	32,28	0	24	0	0	72,7	53,8	18,88	0,55	0,43	-
18.05.2024	0,619	0	32,93	0	32,13	32,13	0	24	0	0	73	53,8	19,22	0,54	0,43	-
19.05.2024	0,674	0	36,08	0	35,23	35,23	0	24	0	0	72,6	53,4	19,15	0,54	0,43	-
20.05.2024	0,58	0	31,78	0	31,03	31,03	0	24	0	0	72,9	54,2	18,67	0,54	0,43	-
21.05.2024	0,594	0	32,18	0	31,4	31,4	0	24	0	0	72,9	54	18,86	0,55	0,43	-
22.05.2024	0,572	0	30,89	0	30,15	30,15	0	24	0	0	73,1	54,2	18,83	0,54	0,43	-
23.05.2024	0,618	0	33,95	0	33,16	33,16	0	24	0	0	72,7	54,1	18,64	0,54	0,43	-
Итого:	26,838	0	1259,48	0	1229,41	1229,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,838															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	2124,737	138951,8	0,12	135413,94	135413,94	0,12
23.05.2024	2151,575	140211,28	0,12	136643,35	136643,35	0,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:28:02