

#130848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 10-16, Калининград

6837

7036

ВКТ-7

00272057

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,663	0	236,45	0	230,57	230,57	0	24	0	0	75	72,1	2,84	0,55	0,44	-
25.04.2025	0,668	0	238,09	0	232,18	232,18	0	24	0	0	74,9	72	2,85	0,55	0,44	-
26.04.2025	0,684	0	244,1	0	238,03	238,03	0	24	0	0	75,1	72,2	2,84	0,55	0,44	-
27.04.2025	0,658	0	238,87	0	232,93	232,93	0	24	0	0	74,8	72	2,8	0,56	0,44	-
28.04.2025	0,667	0	246,74	0	240,6	240,6	0	24	0	0	75	72,2	2,75	0,56	0,44	-
29.04.2025	0,655	0	247,81	0	241,63	241,63	0	24	0	0	75,1	72,4	2,68	0,56	0,44	-
30.04.2025	0,643	0	248,98	0	242,74	242,74	0	24	0	0	75,3	72,7	2,62	0,56	0,44	-
01.05.2025	0,633	0	254,46	0	248,09	248,09	0	24	0	0	75,2	72,6	2,53	0,56	0,44	-
02.05.2025	0,632	0	253,85	0	247,55	247,55	0	24	0	0	74,8	72,3	2,54	0,55	0,43	-
03.05.2025	0,601	0	227,9	0	222,38	222,38	0	24	0	1	73,7	71	2,67	0,56	0,44	-
04.05.2025	0,759	0	250,45	0	244,14	244,14	0	24	0	0	75,3	72,2	3,08	0,56	0,44	-
05.05.2025	0,649	0	247,84	0	241,66	241,66	0	24	0	0	74,9	72,2	2,66	0,55	0,44	-
06.05.2025	0,682	0	214,04	0	209,13	209,13	0	24	0	0	71,6	68,4	3,24	0,56	0,45	-
07.05.2025	0,7	0	224,64	0	218,98	218,98	0	24	0	0	75,6	72,4	3,17	0,56	0,45	-
08.05.2025	0,702	0	225,43	0	219,69	219,69	0	24	0	0	76	72,8	3,17	0,56	0,45	-
09.05.2025	0,695	0	226,15	0	220,41	220,41	0	24	0	0	75,9	72,8	3,13	0,56	0,45	-
10.05.2025	0,744	0	225,45	0	219,69	219,69	0	24	0	0	76	72,6	3,36	0,56	0,45	-
11.05.2025	0,759	0	224,55	0	218,9	218,9	0	24	0	0	75,5	72,1	3,45	0,56	0,45	-
12.05.2025	0,704	0	147,81	0	144,07	144,07	0	24	0	0	75,7	70,8	4,86	0,56	0,44	-
13.05.2025	0,694	0	99,43	0	96,94	96,94	0	24	0	0	75,5	68,3	7,14	0,54	0,44	-
14.05.2025	0,656	0	164,08	0	159,97	159,97	0	24	0	0	75,2	71,1	4,07	0,54	0,44	-
15.05.2025	0,673	0	194,27	0	189,47	189,47	0	24	0	0	74,6	71,1	3,52	0,54	0,44	-
16.05.2025	0,66	0	189,05	0	184,38	184,38	0	24	0	0	74,7	71,1	3,57	0,54	0,44	-
17.05.2025	0,734	0	190,33	0	185,54	185,54	0	24	0	0	75,2	71,3	3,93	0,54	0,44	-
18.05.2025	0,757	0	189,68	0	184,93	184,93	0	24	0	0	75,2	71,2	4,09	0,52	0,43	-
19.05.2025	0,617	0	162,52	0	158,5	158,5	0	24	0	0	74,6	70,8	3,88	0,48	0,41	-
20.05.2025	0,21	0	70,61	0	68,83	68,83	0	24	0	0	75,4	72,3	3,04	0,53	0,45	-
21.05.2025	0,336	0	79,39	0	77,41	77,41	0	24	0	0	74,9	70,6	4,32	0,53	0,45	-
22.05.2025	0,666	0	171,05	0	166,77	166,77	0	24	0	0	75,1	71,1	3,97	0,54	0,45	-
23.05.2025	0,689	0	170,64	0	166,42	166,42	0	24	0	0	74,8	70,7	4,12	0,54	0,45	-
Итого:	19,59	0	6104,66	0	5952,53	5952,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,59															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	2662,35	208130,84	3,7	202825,41	202825,41	3,7
23.05.2025	2681,94	214235,5	3,7	208777,94	208777,94	3,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:51:02