

#11209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,087	71,18	69,44	69,44	24	0	0	74,3	58,6	15,64	0,51	0,4	-
27.04.2022	0,78	109,31	106,57	106,57	24	0	0	75,5	68,2	7,32	0,51	0,41	-
28.04.2022	0,793	106,02	103,36	103,36	24	0	0	75,4	67,8	7,63	0,52	0,41	-
29.04.2022	0,783	111,67	108,87	108,87	24	0	0	75,4	68,2	7,15	0,53	0,41	-
30.04.2022	0,823	118,88	115,88	115,88	24	0	0	75,4	68,3	7,08	0,53	0,41	-
01.05.2022	0,814	118,03	115,08	115,08	24	0	0	75,5	68,5	7,03	0,53	0,41	-
02.05.2022	0,779	117,84	114,91	114,91	24	0	0	75,3	68,6	6,76	0,53	0,41	-
03.05.2022	0,808	117,69	114,76	114,76	24	0	0	75,4	68,4	7,01	0,53	0,41	-
04.05.2022	0,766	118,07	115,13	115,13	24	0	0	75,2	68,5	6,62	0,53	0,41	-
05.05.2022	0,755	120,37	117,34	117,34	24	0	0	75,4	69	6,42	0,53	0,41	-
06.05.2022	0,787	121,84	118,77	118,77	24	0	0	75,2	68,6	6,6	0,53	0,41	-
07.05.2022	0,736	118,26	115,29	115,29	24	0	0	75,5	69,1	6,36	0,53	0,41	-
08.05.2022	0,78	118,2	115,27	115,27	24	0	0	75,3	68,6	6,74	0,53	0,41	-
09.05.2022	0,697	118,84	115,84	115,84	24	0	0	75,6	69,6	5,98	0,53	0,41	-
10.05.2022	0,769	117,86	114,9	114,9	24	0	0	75,4	68,7	6,69	0,53	0,41	-
11.05.2022	0,75	117,97	115,03	115,03	24	0	0	75,6	69,1	6,48	0,53	0,41	-
12.05.2022	0,755	117,08	114,15	114,15	24	0	0	75,2	68,7	6,57	0,53	0,41	-
13.05.2022	0,737	117,6	114,66	114,66	24	0	0	75,5	69,1	6,39	0,53	0,41	-
14.05.2022	0,748	117,96	115,02	115,02	24	0	0	75,3	68,9	6,47	0,53	0,41	-
15.05.2022	0,78	117,5	114,56	114,56	24	0	0	75,6	68,8	6,8	0,53	0,41	-
16.05.2022	0,749	116,67	113,75	113,75	24	0	0	75,3	68,7	6,56	0,53	0,41	-
17.05.2022	0,759	116,41	113,5	113,5	24	0	0	75,3	68,7	6,66	0,53	0,41	-
18.05.2022	0,76	115,68	112,8	112,8	24	0	0	75,3	68,6	6,72	0,53	0,41	-
19.05.2022	0,733	117,48	114,44	114,44	24	0	0	76,2	69,8	6,38	0,53	0,41	-
20.05.2022	0,748	115,26	112,36	112,36	24	0	0	75,3	68,7	6,62	0,52	0,41	-
21.05.2022	0,666	113,37	110,49	110,49	24	0	0	75,5	69,5	6	0,52	0,41	-
22.05.2022	0,729	112,95	110,07	110,07	24	0	0	75,3	68,7	6,6	0,52	0,41	-
23.05.2022	0,731	114,28	111,4	111,4	24	0	0	75,5	69	6,54	0,52	0,41	-
Итого:	21,602	3214,27	3133,64	3133,64	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,602												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	909,237	58927,21	57418,99	57418,99
23.05.2022	930,839	62141,48	60552,63	60552,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2022 7:25:35