

#11208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,714	114,82	111,94	111,94	24	0	0	74,9	68,6	6,34	0,52	0,41	-
25.05.2022	0,727	116,21	113,33	113,33	24	0	0	74,4	68,1	6,38	0,53	0,41	-
26.05.2022	0,752	120,24	117,31	117,31	24	0	0	74,2	67,9	6,37	0,53	0,41	-
27.05.2022	0,742	119,35	116,39	116,39	24	0	0	74,4	68	6,35	0,52	0,41	-
28.05.2022	0,75	114,5	111,72	111,72	24	0	0	73,8	67,2	6,69	0,53	0,41	-
29.05.2022	0,757	121,36	118,36	118,36	24	0	0	74,5	68,2	6,36	0,53	0,41	-
30.05.2022	0,75	121,31	118,35	118,35	24	0	0	74,4	68,1	6,3	0,53	0,41	-
31.05.2022	0,803	117,88	114,97	114,97	24	0	0	74,5	67,5	6,97	0,53	0,41	-
01.06.2022	0,765	116,37	113,52	113,52	24	0	0	74	67,4	6,7	0,53	0,41	-
02.06.2022	0,742	119,59	116,63	116,63	24	0	0	74,4	68	6,34	0,52	0,41	-
03.06.2022	0,725	117,54	114,63	114,63	24	0	0	74,3	68	6,29	0,52	0,4	-
04.06.2022	0,745	118,25	115,36	115,36	24	0	0	74,4	67,9	6,42	0,53	0,4	-
05.06.2022	0,733	118,91	116,03	116,03	24	0	0	74,4	68,1	6,27	0,53	0,4	-
06.06.2022	0,68	118,97	116,09	116,09	24	0	0	74,4	68,5	5,85	0,53	0,4	-
07.06.2022	0,653	119,05	116,11	116,11	24	0	0	74,4	68,8	5,59	0,53	0,4	-
08.06.2022	0,659	119,69	116,76	116,76	24	0	0	74,5	68,8	5,61	0,53	0,4	-
09.06.2022	0,652	119,33	116,43	116,43	24	0	0	74,4	68,8	5,57	0,53	0,4	-
10.06.2022	0,652	120,07	117,12	117,12	24	0	0	74,7	69,2	5,51	0,53	0,4	-
11.06.2022	0,694	119,7	116,72	116,72	24	0	0	75	69,1	5,92	0,53	0,4	-
12.06.2022	0,675	120,27	117,31	117,31	24	0	0	74,6	68,9	5,73	0,53	0,4	-
13.06.2022	0,721	119,74	116,82	116,82	24	0	0	74,6	68,4	6,16	0,52	0,4	-
14.06.2022	0,68	117,01	114,15	114,15	24	0	0	73,9	68	5,91	0,53	0,4	-
15.06.2022	0,695	118,6	115,69	115,69	24	0	0	74,7	68,7	6,01	0,53	0,4	-
16.06.2022	0,746	118,75	115,84	115,84	24	0	0	74,7	68,3	6,41	0,53	0,4	-
17.06.2022	0,728	118,91	116	116	24	0	0	74,7	68,5	6,25	0,53	0,4	-
18.06.2022	0,669	120,06	117,12	117,12	24	0	0	74,8	69,1	5,69	0,53	0,4	-
19.06.2022	0,72	119,59	116,64	116,64	24	0	0	74,7	68,5	6,15	0,52	0,4	-
20.06.2022	0,678	119	116,06	116,06	24	0	0	74,7	68,9	5,82	0,52	0,4	-
21.06.2022	0,677	118,54	115,66	115,66	24	0	0	74,6	68,8	5,84	0,53	0,4	-
22.06.2022	0,659	119,04	116,1	116,1	24	0	0	74,7	69	5,65	0,43	0,37	-
23.06.2022	0,402	57,05	55,7	55,7	24	0	0	73,6	66,4	7,17	0,52	0,4	-
Итого:	21,745	3619,7	3530,86	3530,86	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,745												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	930,839	62141,48	60552,63	60552,63
23.06.2022	952,584	65761,18	64083,49	64083,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:45:22