

#11216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,688	125,43	122,35	122,35	24	0	0	74,2	68,6	5,59	0,55	0,44	-
25.05.2023	0,718	127,51	124,41	124,41	24	0	0	74	68,2	5,75	0,55	0,44	-
26.05.2023	0,727	129,12	125,96	125,96	24	0	0	74,1	68,4	5,75	0,55	0,44	-
27.05.2023	0,745	129,86	126,73	126,73	24	0	0	74	68,2	5,86	0,55	0,44	-
28.05.2023	0,706	129,99	126,83	126,83	24	0	0	74,2	68,6	5,55	0,55	0,44	-
29.05.2023	0,729	130,88	127,71	127,71	24	0	0	74	68,3	5,69	0,55	0,44	-
30.05.2023	0,798	130,29	127,12	127,12	24	0	0	74,1	67,9	6,25	0,55	0,44	-
31.05.2023	0,808	129,99	126,86	126,86	24	0	0	74	67,6	6,33	0,55	0,44	-
01.06.2023	0,725	132,25	129,05	129,05	24	0	0	74,1	68,5	5,6	0,55	0,44	-
02.06.2023	0,802	131,18	128	128	24	0	0	73,9	67,7	6,25	0,55	0,44	-
03.06.2023	0,751	132,23	129,02	129,02	24	0	0	74	68,2	5,79	0,55	0,44	-
04.06.2023	0,814	132,22	129,03	129,03	24	0	0	74	67,7	6,28	0,55	0,44	-
05.06.2023	0,783	131,4	128,22	128,22	24	0	0	74,1	68	6,07	0,55	0,44	-
06.06.2023	0,754	128,66	125,51	125,51	24	0	0	73,9	68	5,98	0,55	0,44	-
07.06.2023	0,731	129,28	126,13	126,13	24	0	0	74,2	68,4	5,77	0,55	0,44	-
08.06.2023	0,737	129,45	126,31	126,31	24	0	0	74,1	68,3	5,8	0,55	0,44	-
09.06.2023	0,675	130,04	126,87	126,87	24	0	0	74	68,6	5,32	0,55	0,43	-
10.06.2023	0,696	128,91	125,79	125,79	24	0	0	73,9	68,4	5,5	0,55	0,43	-
11.06.2023	0,734	128,77	125,67	125,67	24	0	0	73,9	68,1	5,83	0,55	0,43	-
12.06.2023	0,702	128,95	125,83	125,83	24	0	0	74	68,4	5,57	0,55	0,44	-
13.06.2023	0,683	129,58	126,45	126,45	24	0	0	74	68,6	5,39	0,56	0,44	-
14.06.2023	0,714	131,5	128,33	128,33	24	0	0	74,1	68,5	5,56	0,55	0,44	-
15.06.2023	0,704	131,2	128,02	128,02	24	0	0	74,1	68,6	5,48	0,53	0,43	-
16.06.2023	0,709	121,15	118,17	118,17	24	0	0	74	68,1	5,97	0,53	0,43	-
17.06.2023	0,695	117,59	114,71	114,71	24	0	0	74,1	68	6,03	0,54	0,43	-
18.06.2023	0,721	125,58	122,59	122,59	24	0	0	74	68,1	5,85	0,54	0,43	-
19.06.2023	0,727	123,57	120,56	120,56	24	0	0	74,1	68,1	6,01	0,54	0,43	-
20.06.2023	0,647	123,99	120,94	120,94	24	0	0	74,1	68,8	5,31	0,54	0,43	-
21.06.2023	0,693	124,19	121,16	121,16	24	0	0	73,9	68,2	5,71	0,54	0,43	-
22.06.2023	0,676	126,34	123,25	123,25	24	0	0	73,9	68,5	5,45	0,54	0,43	-
23.06.2023	0,651	124,61	121,56	121,56	24	0	0	74,1	68,8	5,33	0,54	0,43	-
Итого:	22,443	3975,71	3879,14	3879,14	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,443												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1588,129	110204,24	107398,51	107398,51
23.06.2023	1610,572	114179,95	111277,65	111277,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2023 12:20:10