

#133884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Минская 10-16, Калининград
6837
7036
ВКТ-7
00272057
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,744	0	171,6	0	167,33	167,33	0	24	0	0	75,1	70,7	4,42	0,54	0,45	-
25.05.2025	0,685	0	172,14	0	167,87	167,87	0	24	0	0	74,9	70,8	4,06	0,54	0,45	-
26.05.2025	0,643	0	169,28	0	165,05	165,05	0	24	0	0	74,9	71	3,87	0,55	0,45	-
27.05.2025	0,636	0	177,81	0	173,41	173,41	0	24	0	0	74,8	71,1	3,65	0,57	0,46	-
28.05.2025	0,656	0	189,75	0	184,94	184,94	0	24	0	0	75,7	72,2	3,52	0,57	0,45	-
29.05.2025	0,636	0	198,15	0	193,14	193,14	0	24	0	0	75,7	72,4	3,28	0,57	0,45	-
30.05.2025	0,637	0	209,41	0	204,15	204,15	0	24	0	0	75,5	72,4	3,1	0,56	0,46	-
31.05.2025	0,632	0	186,95	0	182,56	182,56	0	24	0	0	72,5	69,1	3,43	0,57	0,45	-
01.06.2025	0,607	0	191,15	0	186,43	186,43	0	24	0	0	74,9	71,7	3,21	0,57	0,45	-
02.06.2025	0,577	0	191,71	0	186,93	186,93	0	24	0	0	75,1	72	3,06	0,57	0,45	-
03.06.2025	0,627	0	191,19	0	186,46	186,46	0	24	0	0	74,6	71,3	3,33	0,57	0,45	-
04.06.2025	0,588	0	196,08	0	191,23	191,23	0	24	0	0	74,8	71,7	3,05	0,57	0,45	-
05.06.2025	0,607	0	192,84	0	188,02	188,02	0	24	0	0	75,1	71,9	3,2	0,57	0,45	-
06.06.2025	0,584	0	195,79	0	190,9	190,9	0	24	0	0	75	72	3,02	0,57	0,45	-
07.06.2025	0,651	0	197,87	0	192,93	192,93	0	24	0	0	75,1	71,7	3,35	0,57	0,45	-
08.06.2025	0,679	0	195,92	0	191,09	191,09	0	24	0	0	74,7	71,1	3,53	0,57	0,45	-
09.06.2025	0,633	0	193,18	0	188,39	188,39	0	24	0	0	74,7	71,4	3,33	0,57	0,45	-
10.06.2025	0,595	0	193,2	0	188,44	188,44	0	24	0	0	74,4	71,2	3,13	0,57	0,45	-
11.06.2025	0,638	0	190,44	0	185,8	185,8	0	24	0	0	74,3	70,9	3,41	0,57	0,45	-
12.06.2025	0,614	0	189,53	0	184,86	184,86	0	24	0	0	74,4	71,1	3,3	0,57	0,46	-
13.06.2025	0,642	0	187,9	0	183,21	183,21	0	24	0	0	74,8	71,4	3,48	0,58	0,46	-
14.06.2025	0,653	0	188,04	0	183,41	183,41	0	24	0	0	74,6	71,1	3,53	0,58	0,46	-
15.06.2025	0,635	0	187,96	0	183,36	183,36	0	24	0	0	74,5	71	3,43	0,58	0,46	-
16.06.2025	0,614	0	191,01	0	186,34	186,34	0	24	0	0	74,2	70,9	3,26	0,58	0,46	-
17.06.2025	0,588	0	191,12	0	186,41	186,41	0	24	0	0	74,5	71,3	3,13	0,58	0,46	-
18.06.2025	0,628	0	142,08	0	138,59	138,59	0	24	0	0	74,2	69,7	4,51	0,57	0,46	-
19.06.2025	0,436	0	51,2	0	49,95	49,95	0	24	0	0	73,3	64,5	8,77	0,58	0,46	-
20.06.2025	0,474	0	21,59	0	21,06	21,06	0	24	0	0	73,5	51	22,46	0,58	0,46	-
21.06.2025	0,557	0	28,18	0	27,47	27,47	0	24	0	0	73,9	53,7	20,23	0,58	0,46	-
22.06.2025	0,609	0	30,74	0	29,99	29,99	0	24	0	0	73,9	53,6	20,3	0,58	0,46	-
23.06.2025	0,493	0	26,83	0	26,18	26,18	0	24	0	0	73,6	54,7	18,9	0,58	0,46	-
Итого:	18,998	0	5040,64	0	4915,9	4915,9	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,998															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	2681,94	214235,5	3,7	208777,94	208777,94	3,7
23.06.2025	2700,938	219276,14	3,7	213693,84	213693,84	3,7

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:34:41