

#11210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,688	120,6	117,62	117,62	24	0	0	74,8	69	5,81	0,53	0,41	-
25.06.2022	0,634	127,53	124,41	124,41	24	0	0	74,9	69,8	5,09	0,53	0,41	-
26.06.2022	0,654	128,07	124,92	124,92	24	0	0	74,4	69,2	5,21	0,5	0,4	-
27.06.2022	0,581	108,42	105,8	105,8	24	0	0	73,6	68,1	5,46	0,54	0,41	-
28.06.2022	0,594	132,25	129,05	129,05	24	0	0	73,9	69,3	4,58	0,53	0,42	-
29.06.2022	0,62	124,74	121,68	121,68	24	0	0	74,1	69	5,06	0,52	0,42	-
30.06.2022	0,656	115,15	112,32	112,32	24	0	0	73,8	68	5,8	0,53	0,42	-
01.07.2022	0,603	114,9	112,12	112,12	24	0	0	73,8	68,5	5,33	0,52	0,42	-
02.07.2022	0,598	115,09	112,34	112,34	24	0	0	73,6	68,3	5,32	0,53	0,42	-
03.07.2022	0,658	115,51	112,63	112,63	24	0	0	73,8	68	5,83	0,52	0,42	-
04.07.2022	0,616	115,42	112,55	112,55	24	0	0	73,8	68,4	5,45	0,52	0,42	-
05.07.2022	0,537	114,62	111,81	111,81	24	0	0	73,9	69,1	4,78	0,52	0,42	-
06.07.2022	0,626	115,11	112,35	112,35	24	0	0	73,6	68,1	5,55	0,52	0,42	-
07.07.2022	0,633	113,84	111,14	111,14	24	0	0	73,2	67,5	5,64	0,52	0,42	-
08.07.2022	0,605	113,64	110,96	110,96	24	0	0	72,3	66,8	5,44	0,52	0,42	-
09.07.2022	0,607	112,92	110,28	110,28	24	0	0	72	66,5	5,49	0,52	0,42	-
10.07.2022	0,623	112,12	109,5	109,5	24	0	0	71,9	66,2	5,68	0,34	0,29	-
11.07.2022	0,371	54,73	53,52	53,52	24	0	0	70,2	63,3	6,87	0,53	0,42	-
12.07.2022	0,64	117,66	115	115	24	0	0	71,7	66,2	5,54	0,53	0,42	-
13.07.2022	0,672	118,16	115,41	115,41	24	0	0	72,2	66,4	5,82	0,53	0,42	-
14.07.2022	0,641	118,59	115,87	115,87	24	0	0	71,9	66,4	5,52	0,53	0,42	-
15.07.2022	0,65	117,65	114,96	114,96	24	0	0	71,7	66,1	5,62	0,53	0,42	-
16.07.2022	0,694	115,36	112,73	112,73	24	0	0	71,9	65,8	6,12	0,53	0,42	-
17.07.2022	0,66	117,14	114,48	114,48	24	0	0	72	66,3	5,72	0,53	0,42	-
18.07.2022	0,641	116,29	113,65	113,65	24	0	0	71,6	66	5,6	0,53	0,42	-
19.07.2022	0,711	118,24	115,54	115,54	24	0	0	72	65,8	6,14	0,53	0,42	-
20.07.2022	0,626	118,35	115,65	115,65	24	0	0	71,8	66,5	5,38	0,53	0,42	-
21.07.2022	0,601	117,87	115,15	115,15	24	0	0	72	66,8	5,2	0,53	0,42	-
22.07.2022	0,613	116,63	113,97	113,97	24	0	0	71,9	66,6	5,33	0,53	0,42	-
23.07.2022	0,573	116,21	113,57	113,57	24	0	0	71,5	66,4	5,02	0,53	0,42	-
Итого:	18,626	3462,81	3380,98	3380,98	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,626												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	952,584	65761,18	64083,49	64083,49
23.07.2022	971,21	69223,99	67464,47	67464,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:01:01