

#11213#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,69	124,66	121,62	121,62	24	0	0	74,1	68,5	5,65	0,54	0,43	-
25.06.2023	0,69	122,98	120,02	120,02	24	0	0	73,8	68,1	5,73	0,54	0,43	-
26.06.2023	0,685	123,08	120,11	120,11	24	0	0	74	68,3	5,68	0,53	0,43	-
27.06.2023	0,708	116,12	113,31	113,31	24	0	0	74	67,8	6,23	0,53	0,43	-
28.06.2023	0,668	116,87	114,08	114,08	24	0	0	73,1	67,2	5,84	0,52	0,44	-
29.06.2023	0,647	103,02	100,63	100,63	24	0	0	72	65,6	6,41	0,53	0,44	-
30.06.2023	0,661	109,21	106,56	106,56	24	0	0	74	67,8	6,17	0,53	0,44	-
01.07.2023	0,68	109,69	107,05	107,05	24	0	0	74,1	67,8	6,31	0,53	0,44	-
02.07.2023	0,697	109,92	107,28	107,28	24	0	0	74	67,5	6,47	0,53	0,44	-
03.07.2023	0,687	109,23	106,59	106,59	24	0	0	73,7	67,3	6,44	0,53	0,44	-
04.07.2023	0,654	110,51	107,83	107,83	24	0	0	74	68	6,07	0,53	0,44	-
05.07.2023	0,735	111,22	108,57	108,57	24	0	0	73,9	67,1	6,74	0,54	0,44	-
06.07.2023	0,68	111,94	109,22	109,22	24	0	0	74,2	68	6,22	0,53	0,44	-
07.07.2023	0,651	111,62	108,98	108,98	24	0	0	73,5	67,6	5,95	0,54	0,44	-
08.07.2023	0,662	111,81	109,17	109,17	24	0	0	73,7	67,7	6,02	0,54	0,44	-
09.07.2023	0,701	112,18	109,47	109,47	24	0	0	74,2	67,8	6,39	0,54	0,44	-
10.07.2023	0,659	111,55	108,83	108,83	24	0	0	74,5	68,5	6,03	0,53	0,44	-
11.07.2023	0,658	109,55	106,9	106,9	24	0	0	73,7	67,5	6,14	0,52	0,43	-
12.07.2023	0,652	110,01	107,36	107,36	24	0	0	74,1	68	6,06	0,51	0,42	-
13.07.2023	0,626	107,03	104,54	104,54	24	0	0	72,3	66,3	5,96	0,52	0,42	-
14.07.2023	0,664	112,98	110,28	110,28	24	0	0	74	68	6	0,52	0,42	-
15.07.2023	0,68	112,91	110,22	110,22	24	0	0	73,9	67,7	6,16	0,52	0,42	-
16.07.2023	0,666	113,09	110,37	110,37	24	0	0	73,8	67,8	6,04	0,52	0,43	-
17.07.2023	0,708	111,91	109,2	109,2	24	0	0	73,9	67,4	6,46	0,52	0,42	-
18.07.2023	0,721	111,78	109,09	109,09	24	0	0	73,9	67,3	6,59	0,52	0,42	-
19.07.2023	0,716	112,18	109,49	109,49	24	0	0	73,8	67,2	6,51	0,52	0,42	-
20.07.2023	0,707	113,2	110,42	110,42	24	0	0	73,8	67,4	6,39	0,53	0,43	-
21.07.2023	0,73	115,23	112,38	112,38	24	0	0	73,9	67,4	6,46	0,53	0,43	-
22.07.2023	0,717	115,67	112,81	112,81	24	0	0	73,8	67,5	6,37	0,53	0,43	-
23.07.2023	0,725	116,62	113,76	113,76	24	0	0	73,8	67,4	6,35	0,53	0,43	-
Итого:	20,525	3387,77	3306,14	3306,14	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,525												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1610,572	114179,95	111277,65	111277,65
23.07.2023	1631,097	117567,72	114583,79	114583,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:55:29