

#90616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 10-16, Калининград

6837

7036

ВКТ-7

00272057

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,552	0	31,55	0	30,8	30,8	0	24	0	0	72,7	54,9	17,86	0,55	0,42	-
25.06.2024	0,543	0	31,15	0	30,4	30,4	0	24	0	0	72,9	55	17,81	0,55	0,42	-
26.06.2024	0,535	0	30,65	0	29,9	29,9	0	24	0	0	72,9	55,1	17,82	0,54	0,43	-
27.06.2024	0,499	0	29,02	0	28,3	28,3	0	24	0	0	72,9	55,3	17,6	0,53	0,43	-
28.06.2024	0,499	0	29,53	0	28,82	28,82	0	24	0	0	72,7	55,4	17,29	0,54	0,43	-
29.06.2024	0,516	0	30,13	0	29,41	29,41	0	24	0	0	72,8	55,2	17,56	0,54	0,43	-
30.06.2024	0,511	0	30,23	0	29,51	29,51	0	24	0	0	72,8	55,4	17,32	0,54	0,43	-
01.07.2024	0,517	0	29,83	0	29,11	29,11	0	24	0	0	72,8	55,2	17,63	0,54	0,43	-
02.07.2024	0,565	0	32,08	0	31,33	31,33	0	24	0	0	73	54,9	18,09	0,54	0,43	-
03.07.2024	0,615	0	34,2	0	33,38	33,38	0	24	0	0	72,8	54,5	18,39	0,54	0,43	-
04.07.2024	0,581	0	32,54	0	31,77	31,77	0	24	0	0	72,9	54,7	18,23	0,54	0,43	-
05.07.2024	0,567	0	32,76	0	31,98	31,98	0	24	0	0	72,7	54,9	17,76	0,55	0,43	-
06.07.2024	0,56	0	32,39	0	31,61	31,61	0	24	0	0	72,6	54,8	17,77	0,54	0,43	-
07.07.2024	0,559	0	31,79	0	31,05	31,05	0	24	0	0	72,9	54,8	18,03	0,55	0,43	-
08.07.2024	0,581	0	37,51	0	36,64	36,64	0	24	0	0	71,4	55,5	15,84	0,57	0,43	-
09.07.2024	0,552	0	31,21	0	30,47	30,47	0	24	0	0	73	54,9	18,13	0,56	0,43	-
10.07.2024	0,486	0	28,8	0	28,11	28,11	0	24	0	0	72,7	55,4	17,29	0,56	0,43	-
11.07.2024	0,489	0	28,94	0	28,27	28,27	0	24	0	0	72,9	55,6	17,35	0,56	0,43	-
12.07.2024	0,494	0	29,01	0	28,3	28,3	0	24	0	0	72,9	55,5	17,42	0,56	0,43	-
13.07.2024	0,483	0	28,85	0	28,15	28,15	0	24	0	0	72,7	55,5	17,2	0,56	0,43	-
14.07.2024	0,518	0	30,44	0	29,72	29,72	0	24	0	0	72,8	55,3	17,51	0,56	0,43	-
15.07.2024	0,496	0	29,42	0	28,71	28,71	0	24	0	0	72,9	55,6	17,25	0,56	0,43	-
16.07.2024	0,518	0	29,98	0	29,25	29,25	0	24	0	0	72,9	55,4	17,56	0,56	0,43	-
17.07.2024	0,469	0	27,93	0	27,27	27,27	0	24	0	0	72,9	55,6	17,32	0,56	0,42	-
18.07.2024	0,438	0	29,09	0	28,43	28,43	0	24	0	1	71,2	55,9	15,35	0,56	0,42	-
19.07.2024	0,501	0	30,93	0	30,21	30,21	0	24	0	0	72,3	55,7	16,6	0,56	0,42	-
20.07.2024	0,53	0	30,61	0	29,87	29,87	0	24	0	0	72,9	55,2	17,7	0,57	0,42	-
21.07.2024	0,548	0	31,26	0	30,52	30,52	0	24	0	0	73,1	55,3	17,86	0,56	0,42	-
22.07.2024	0,498	0	29,43	0	28,72	28,72	0	24	0	0	72,9	55,6	17,28	0,56	0,42	-
23.07.2024	0,486	0	29,29	0	28,58	28,58	0	24	0	0	72,8	55,8	17,02	0,56	0,42	-
Итого:	15,706	0	920,55	0	898,59	898,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,706															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	2168,993	141190,6	0,12	137599,41	137599,41	0,12
23.07.2024	2184,699	142111,15	0,12	138498	138498	0,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2024 15:17:45