

#92830#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7036  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272057  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,513	0	29,98	0	29,27	29,27	0	24	0	0	72,9	55,4	17,51	0,56	0,42	-
25.07.2024	0,505	0	29,53	0	28,81	28,81	0	24	0	0	72,9	55,4	17,53	0,56	0,42	-
26.07.2024	0,532	0	31,01	0	30,26	30,26	0	24	0	0	72,8	55,3	17,5	0,56	0,42	-
27.07.2024	0,524	0	30,65	0	29,91	29,91	0	24	0	0	72,7	55,2	17,53	0,55	0,42	-
28.07.2024	0,523	0	31,07	0	30,33	30,33	0	24	0	0	72,5	55,3	17,25	0,55	0,42	-
29.07.2024	0,537	0	31,62	0	30,87	30,87	0	24	0	0	72,6	55,2	17,35	0,55	0,42	-
30.07.2024	0,57	0	34,16	0	33,37	33,37	0	24	0	0	72,1	55	17,1	0,56	0,42	-
31.07.2024	0,554	0	32,26	0	31,49	31,49	0	24	0	0	72,6	55,1	17,54	0,55	0,42	-
01.08.2024	0,52	0	31,92	0	31,18	31,18	0	24	0	0	72,6	55,9	16,69	0,56	0,42	-
02.08.2024	0,536	0	30,57	0	29,85	29,85	0	24	0	0	72,7	54,8	17,99	0,56	0,42	-
03.08.2024	0,551	0	31,55	0	30,82	30,82	0	24	0	0	72,6	54,8	17,84	0,55	0,42	-
04.08.2024	0,522	0	29,78	0	29,07	29,07	0	24	0	0	72,8	54,9	17,88	0,55	0,42	-
05.08.2024	0,528	0	30,27	0	29,54	29,54	0	24	0	0	72,6	54,8	17,79	0,49	0,42	-
06.08.2024	0,513	0	34,35	0	33,57	33,57	0	24	0	0	70,9	55,6	15,31	0,45	0,41	-
07.08.2024	0,512	0	32,85	0	32,11	32,11	0	24	0	0	71,2	55,2	15,96	0,45	0,41	-
08.08.2024	0,54	0	33,88	0	33,1	33,1	0	24	0	0	71,3	54,9	16,35	0,45	0,41	-
09.08.2024	0,537	0	33,86	0	33,09	33,09	0	24	0	0	71,2	55	16,26	0,45	0,41	-
10.08.2024	0,493	0	33,08	0	32,35	32,35	0	24	0	0	71	55,7	15,23	0,45	0,41	-
11.08.2024	0,536	0	34,66	0	33,89	33,89	0	24	0	0	71	55,2	15,81	0,45	0,41	-
12.08.2024	0,562	0	35,4	0	34,59	34,59	0	24	0	0	71,4	55	16,32	0,45	0,41	-
13.08.2024	0,538	0	33,68	0	32,91	32,91	0	24	0	0	71,3	55	16,36	0,45	0,41	-
14.08.2024	0,54	0	33,99	0	33,22	33,22	0	24	0	0	71,3	55,1	16,22	0,45	0,41	-
15.08.2024	0,52	0	32,09	0	31,36	31,36	0	24	0	0	71,6	55	16,59	0,45	0,41	-
16.08.2024	0,546	0	33,54	0	32,79	32,79	0	24	0	0	71,6	54,9	16,67	0,45	0,41	-
17.08.2024	0,512	0	32,76	0	31,98	31,98	0	24	0	0	71,4	55,4	16,03	0,45	0,41	-
18.08.2024	0,521	0	33,35	0	32,58	32,58	0	24	0	0	71,4	55,4	16,07	0,45	0,41	-
19.08.2024	0,53	0	33,25	0	32,5	32,5	0	24	0	0	71,6	55,3	16,3	0,45	0,41	-
20.08.2024	0,495	0	31,6	0	30,87	30,87	0	24	0	0	71,4	55,3	16,1	0,45	0,41	-
21.08.2024	0,52	0	33,36	0	32,59	32,59	0	24	0	0	71,4	55,5	15,97	0,49	0,42	-
22.08.2024	0,529	0	35,97	0	35,14	35,14	0	24	0	0	71,4	56,4	15,02	0,57	0,44	-
23.08.2024	0,541	0	31,38	0	30,63	30,63	0	24	0	0	72,9	55,2	17,65	0,57	0,43	-
Итого:	16,4	0	1007,42	0	984,04	984,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,4															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2024	2184,699	142111,15	0,12	138498	138498	0,12
23.08.2024	2201,099	143118,57	0,12	139482,04	139482,04	0,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 13:32:15