

#11207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 7036
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272057
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,52	65,71	64,19	64,19	24	0	0	71,9	63,8	8,11	0,43	0,38	-
25.08.2022	0,54	68,46	66,88	66,88	24	0	0	72,3	64,2	8,07	0,43	0,38	-
26.08.2022	0,539	63,51	62,03	62,03	24	0	0	71,9	63,3	8,65	0,42	0,38	-
27.08.2022	0,513	61,15	59,71	59,71	24	0	0	71,9	63,3	8,56	0,42	0,38	-
28.08.2022	0,544	61,4	59,97	59,97	24	0	0	72,1	63	9,05	0,42	0,38	-
29.08.2022	0,501	53,83	52,6	52,6	24	0	0	71,6	62,1	9,54	0,43	0,39	-
30.08.2022	0,516	54,17	52,93	52,93	24	0	0	71,8	62	9,78	0,43	0,39	-
31.08.2022	0,594	63,06	61,58	61,58	24	0	0	72	62,4	9,59	0,43	0,39	-
01.09.2022	0,57	60,41	58,99	58,99	24	0	0	72	62,3	9,66	0,42	0,38	-
02.09.2022	0,559	50,93	49,73	49,73	24	0	0	71,2	60	11,24	0,42	0,39	-
03.09.2022	0,588	44,23	43,26	43,26	24	0	0	71,1	57,4	13,65	0,42	0,39	-
04.09.2022	0,615	42,85	41,84	41,84	24	0	0	71,6	56,9	14,76	0,42	0,38	-
05.09.2022	0,673	55,76	54,47	54,47	24	0	0	72,1	59,8	12,31	0,43	0,38	-
06.09.2022	0,683	65,55	64,03	64,03	24	0	0	72,2	61,6	10,66	0,43	0,38	-
07.09.2022	0,688	64,2	62,68	62,68	24	0	0	72,3	61,3	10,95	0,43	0,38	-
08.09.2022	0,707	62,65	61,18	61,18	24	0	0	72,1	60,6	11,55	0,42	0,38	-
09.09.2022	0,653	61,04	59,62	59,62	24	0	0	72,1	61,2	10,95	0,42	0,38	-
10.09.2022	0,674	60,75	59,31	59,31	24	0	0	72	60,6	11,36	0,42	0,38	-
11.09.2022	0,684	59,64	58,27	58,27	24	0	0	72,1	60,4	11,73	0,42	0,38	-
12.09.2022	0,684	61,08	59,63	59,63	24	0	0	72,2	60,7	11,47	0,42	0,38	-
13.09.2022	0,658	60,91	59,45	59,45	24	0	0	72,1	61	11,07	0,42	0,38	-
14.09.2022	0,676	60,54	59,11	59,11	24	0	0	71,9	60,5	11,43	0,42	0,38	-
15.09.2022	0,671	60,57	59,1	59,1	24	0	0	72,2	60,8	11,34	0,42	0,38	-
16.09.2022	0,673	60,45	59,03	59,03	24	0	0	72,2	60,8	11,41	0,42	0,38	-
17.09.2022	0,682	59,17	57,83	57,83	24	0	0	71,9	60	11,84	0,42	0,38	-
18.09.2022	0,699	55,36	54,1	54,1	24	0	0	71,6	58,7	12,92	0,42	0,38	-
19.09.2022	0,701	58,75	57,41	57,41	24	0	0	71,8	59,6	12,18	0,42	0,38	-
20.09.2022	0,667	51,58	50,41	50,41	24	0	0	71,2	58	13,2	0,42	0,39	-
21.09.2022	0,667	52,13	50,93	50,93	24	0	0	72	58,9	13,11	0,42	0,38	-
22.09.2022	0,74	47,18	46,12	46,12	24	0	0	71,5	55,4	16,07	0,42	0,38	-
23.09.2022	0,72	50,63	49,43	49,43	24	0	0	71,7	57,2	14,55	0,42	0,39	-
Итого:	19,599	1797,65	1755,82	1755,82	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,599												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	986,023	72241,02	70412,51	70412,51
23.09.2022	1005,622	74038,67	72168,33	72168,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.09.2022 7:43:03