

#34944#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,505	0	88,04	0	85,91	85,91	0	24	0	0	73,8	68	5,88	0,51	0,42	-
25.08.2023	0,693	0	114,75	0	111,99	111,99	0	24	0	0	73,7	67,5	6,16	0,53	0,42	-
26.08.2023	0,668	0	119,76	0	116,85	116,85	0	24	0	0	74,3	68,6	5,7	0,53	0,42	-
27.08.2023	0,649	0	119,83	0	116,9	116,9	0	24	0	0	74,6	69,1	5,54	0,53	0,45	-
28.08.2023	0,439	0	75,33	0	73,46	73,46	0	24	0	1	74,7	68,8	5,9	0,52	0,42	-
29.08.2023	0,593	0	40,16	0	39,21	39,21	0	24	0	0	73,4	58,3	15,11	0,53	0,42	-
30.08.2023	0,578	0	40,91	0	39,95	39,95	0	24	0	0	72,1	57,6	14,51	0,54	0,42	-
31.08.2023	0,566	0	38,62	0,05	37,68	37,68	0,05	24	0	0	72,8	57,8	15,03	0,54	0,42	-
01.09.2023	0,544	0	37,71	0	36,79	36,79	0	24	0	0	73,1	58,4	14,79	0,54	0,42	-
02.09.2023	0,51	0	27,72	0	27,07	27,07	0	24	0	0	72,5	53,6	18,93	0,54	0,42	-
03.09.2023	0,539	0	28,43	0	27,75	27,75	0	24	0	0	72,5	53,1	19,42	0,54	0,42	-
04.09.2023	0,513	0	27,11	0	26,46	26,46	0	24	0	0	72,7	53,4	19,34	0,54	0,42	-
05.09.2023	0,52	0	27,12	0	26,47	26,47	0	24	0	0	72,6	52,9	19,7	0,54	0,42	-
06.09.2023	0,517	0	27,02	0	26,37	26,37	0	24	0	0	72,9	53,3	19,55	0,54	0,42	-
07.09.2023	0,569	0	28,48	0	27,78	27,78	0	24	0	0	72,8	52,4	20,44	0,54	0,42	-
08.09.2023	0,518	0	27	0	26,35	26,35	0	24	0	0	72,7	53	19,69	0,54	0,42	-
09.09.2023	0,505	0	26,34	0	25,69	25,69	0	24	0	0	72,8	53,2	19,62	0,54	0,42	-
10.09.2023	0,528	0	27,35	0	26,68	26,68	0	24	0	0	72,6	52,8	19,78	0,54	0,42	-
11.09.2023	0,508	0	26,81	0	26,17	26,17	0	24	0	0	72,8	53,4	19,48	0,54	0,42	-
12.09.2023	0,497	0	29,03	0	28,35	28,35	0	24	0	0	71,2	53,6	17,61	0,54	0,42	-
13.09.2023	0,512	0	26,78	0	26,16	26,16	0	24	0	0	72,9	53,3	19,6	0,54	0,42	-
14.09.2023	0,522	0	26,96	0	26,3	26,3	0	24	0	0	72,7	52,9	19,85	0,54	0,42	-
15.09.2023	0,543	0	28,05	0	27,37	27,37	0	24	0	0	72,6	52,8	19,86	0,54	0,42	-
16.09.2023	0,551	0	27,93	0	27,28	27,28	0	24	0	0	72,6	52,3	20,32	0,54	0,42	-
17.09.2023	0,569	0	28,34	0	27,67	27,67	0	24	0	0	72,8	52,2	20,55	0,54	0,42	-
18.09.2023	0,545	0	27,72	0	27,05	27,05	0	24	0	0	72,7	52,5	20,18	0,54	0,42	-
19.09.2023	0,55	0	27,97	0	27,3	27,3	0	24	0	0	72,7	52,5	20,19	0,54	0,42	-
20.09.2023	0,538	0	27,66	0	26,99	26,99	0	24	0	0	72,6	52,6	19,98	0,54	0,42	-
21.09.2023	0,537	0	27,51	0	26,87	26,87	0	24	0	0	72,8	52,7	20,04	0,54	0,42	-
22.09.2023	0,568	0	28,58	0	27,91	27,91	0	24	0	0	72,7	52,4	20,33	0,54	0,42	-
23.09.2023	0,558	0	27,91	0	27,24	27,24	0	24	0	0	72,8	52,3	20,51	0,54	0,42	-
Итого:	16,952	0	1282,93	0,05	1252,02	1252,02	0,05	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,952															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2023	1648,484	119979,46	0	116937,2	116937,2	0
23.09.2023	1665,436	121262,39	0,05	118189,22	118189,22	0,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:52:45