

#95172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,552	0	31,93	0	31,15	31,15	0	24	0	0	73	55,3	17,7	0,58	0,43	-
25.08.2024	0,552	0	32,09	0	31,32	31,32	0	24	0	0	72,9	55,3	17,63	0,57	0,44	-
26.08.2024	0,567	0	42,5	0	41,47	41,47	0	24	0	0	73,2	59,5	13,64	0,57	0,46	-
27.08.2024	0,621	0	121,28	0	118,37	118,37	0	24	0	0	73,7	68,4	5,22	0,57	0,46	-
28.08.2024	0,651	0	142,21	0	138,8	138,8	0	24	0	0	73,9	69,2	4,68	0,57	0,46	-
29.08.2024	0,651	0	144,69	0	141,15	141,15	0	24	0	0	74,3	69,7	4,58	0,56	0,44	-
30.08.2024	0,596	0	160,88	0	156,94	156,94	0	24	0	0	74,3	70,5	3,77	0,56	0,43	-
31.08.2024	0,633	0	171,01	0	166,85	166,85	0	24	0	0	74	70,3	3,77	0,56	0,43	-
01.09.2024	0,637	0	174,07	0	169,84	169,84	0	24	0	0	74	70,2	3,72	0,56	0,43	-
02.09.2024	0,605	0	169,91	0	165,77	165,77	0	24	0	0	73,7	70,1	3,64	0,55	0,43	-
03.09.2024	0,625	0	160,99	0	157,12	157,12	0	24	0	0	74	70	3,94	0,55	0,43	-
04.09.2024	0,605	0	162,09	0	158,18	158,18	0	24	0	0	73,6	69,8	3,8	0,55	0,43	-
05.09.2024	0,565	0	208,43	0	203,34	203,34	0	24	0	0	74,1	71,3	2,76	0,55	0,43	-
06.09.2024	0,555	0	250,98	0	244,87	244,87	0	24	0	0	74	71,7	2,23	0,55	0,43	-
07.09.2024	0,562	0	251,43	0	245,29	245,29	0	24	0	0	74,2	71,9	2,27	0,55	0,43	-
08.09.2024	0,57	0	250,26	0	244,18	244,18	0	24	0	0	73,8	71,5	2,31	0,55	0,43	-
09.09.2024	0,57	0	248,36	0	242,31	242,31	0	24	0	0	74,1	71,8	2,32	0,55	0,43	-
10.09.2024	0,614	0	252,67	0	246,51	246,51	0	24	0	0	74,2	71,7	2,47	0,55	0,43	-
11.09.2024	0,596	0	247,28	0	241,38	241,38	0	24	0	0	73,2	70,8	2,45	0,55	0,43	-
12.09.2024	0,572	0	250,52	0	244,41	244,41	0	24	0	0	74	71,7	2,32	0,55	0,43	-
13.09.2024	0,599	0	252,61	0	246,43	246,43	0	24	0	0	74,2	71,8	2,42	0,55	0,43	-
14.09.2024	0,595	0	253,29	0	247,13	247,13	0	24	0	0	74,1	71,7	2,37	0,55	0,43	-
15.09.2024	0,632	0	253,05	0	246,89	246,89	0	24	0	0	74,2	71,7	2,53	0,55	0,43	-
16.09.2024	0,562	0	253,25	0	247,13	247,13	0	24	0	0	73,9	71,7	2,26	0,55	0,43	-
17.09.2024	0,604	0	252,27	0	246,12	246,12	0	24	0	0	74	71,6	2,42	0,55	0,43	-
18.09.2024	0,597	0	250,77	0	244,68	244,68	0	24	0	0	73,9	71,5	2,4	0,55	0,43	-
19.09.2024	0,577	0	247,54	0	241,49	241,49	0	24	0	0	74,2	71,8	2,36	0,55	0,43	-
20.09.2024	0,621	0	247,67	0	241,63	241,63	0	24	0	0	74	71,5	2,55	0,55	0,44	-
21.09.2024	0,613	0	250,61	0	244,54	244,54	0	24	0	0	73,9	71,5	2,48	0,55	0,43	-
22.09.2024	0,604	0	245,96	0	240,02	240,02	0	24	0	0	73,9	71,4	2,5	0,55	0,43	-
23.09.2024	0,596	0	245,73	0	239,7	239,7	0	24	0	0	74,3	71,9	2,46	0,55	0,44	-
Итого:	18,499	0	6226,33	0	6075,01	6075,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,499															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	2201,099	143118,57	0,12	139482,04	139482,04	0,12
23.09.2024	2219,598	149344,9	0,12	145557,05	145557,05	0,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:55:34