

#11225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,681	50,96	49,79	49,79	24	0	0	71,8	58,1	13,67	0,42	0,39	-
25.09.2022	0,677	51,03	49,83	49,83	24	0	0	71,8	58,2	13,59	0,42	0,39	-
26.09.2022	0,673	48,83	47,71	47,71	24	0	0	71,6	57,5	14,07	0,42	0,38	-
27.09.2022	0,687	47,97	46,88	46,88	24	0	0	71,6	56,9	14,7	0,41	0,38	-
28.09.2022	0,632	43,9	42,9	42,9	24	0	0	70,8	56	14,74	0,48	0,39	-
29.09.2022	0,665	87,72	85,72	85,72	24	0	0	71,6	63,8	7,74	0,55	0,41	-
30.09.2022	0,708	136,54	133,42	133,42	24	0	0	71,6	66,3	5,26	0,55	0,41	-
01.10.2022	0,687	136,57	133,44	133,44	24	0	0	71,8	66,7	5,12	0,53	0,41	-
02.10.2022	0,682	122,92	120,23	120,23	24	0	0	69,8	64,2	5,67	0,57	0,42	-
03.10.2022	0,69	140,11	136,84	136,84	24	0	0	72,1	67,1	5,02	0,47	0,37	-
04.10.2022	0,31	94,98	92,8	92,8	24	0	0	71,8	68,6	3,22	0,39	0,33	-
Итого:	7,092	961,53	939,56	939,56	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,092												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1005,622	74038,67	72168,33	72168,33
04.10.2022	1012,714	75000,2	73107,89	73107,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:47:27