

# #11226#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7036  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272057  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,681	50,96	49,79	49,79	24	0	0	71,8	58,1	13,67	0,42	0,39	-
25.09.2022	0,677	51,03	49,83	49,83	24	0	0	71,8	58,2	13,59	0,42	0,39	-
26.09.2022	0,673	48,83	47,71	47,71	24	0	0	71,6	57,5	14,07	0,42	0,38	-
27.09.2022	0,687	47,97	46,88	46,88	24	0	0	71,6	56,9	14,7	0,41	0,38	-
28.09.2022	0,632	43,9	42,9	42,9	24	0	0	70,8	56	14,74	0,48	0,39	-
29.09.2022	0,665	87,72	85,72	85,72	24	0	0	71,6	63,8	7,74	0,55	0,41	-
30.09.2022	0,708	136,54	133,42	133,42	24	0	0	71,6	66,3	5,26	0,55	0,41	-
01.10.2022	0,687	136,57	133,44	133,44	24	0	0	71,8	66,7	5,12	0,53	0,41	-
02.10.2022	0,682	122,92	120,23	120,23	24	0	0	69,8	64,2	5,67	0,57	0,42	-
03.10.2022	0,69	140,11	136,84	136,84	24	0	0	72,1	67,1	5,02	0,47	0,37	-
04.10.2022	0,31	94,98	92,8	92,8	24	0	0	71,8	68,6	3,22	0,39	0,33	-
05.10.2022	0,189	60,41	59,16	59,16	24	0	0	67,6	64,6	2,97	0,58	0,45	-
06.10.2022	0,807	121,76	118,99	118,99	24	0	0	71,7	65	6,75	0,57	0,46	-
07.10.2022	0,686	103,81	101,41	101,41	24	0	0	72,4	65,7	6,75	0,57	0,46	-
08.10.2022	1,789	137,34	134,1	134,1	24	0	0	72,5	59,2	13,32	0,56	0,46	-
09.10.2022	2,605	165,62	161,7	161,7	24	0	0	72,7	56,6	16,09	0,55	0,46	-
10.10.2022	2,269	141,42	138,11	138,11	24	0	1	72,6	56,1	16,43	0,55	0,47	-
11.10.2022	2,361	147,42	143,98	143,98	24	0	0	72,6	56,2	16,38	0,48	0,42	-
12.10.2022	1,744	116,83	114,27	114,27	24	0	0	69,2	54	15,22	0,56	0,47	-
13.10.2022	2,53	171,66	167,61	167,61	24	0	0	72,9	57,8	15,09	0,56	0,47	-
14.10.2022	2,51	171,88	167,83	167,83	24	0	0	72,7	57,8	14,95	0,57	0,47	-
15.10.2022	2,376	171,41	167,53	167,53	24	0	0	71,4	57,2	14,18	0,57	0,47	-
16.10.2022	2,473	178,65	174,47	174,47	24	0	0	72,5	58,3	14,16	0,57	0,47	-
17.10.2022	2,458	177,35	173,2	173,2	24	0	0	72,5	58,4	14,16	0,57	0,46	-
18.10.2022	2,386	180,48	176,27	176,27	24	0	0	72,3	58,8	13,54	0,56	0,47	-
19.10.2022	2,465	173,85	169,76	169,76	24	0	0	72,5	58	14,48	0,56	0,47	-
20.10.2022	2,524	171,6	167,6	167,6	24	0	0	72,2	57,2	15,06	0,55	0,47	-
21.10.2022	2,521	157,18	153,51	153,51	24	0	0	72,4	56	16,4	0,56	0,47	-
22.10.2022	2,489	160,31	156,54	156,54	24	0	0	72,5	56,6	15,89	0,56	0,47	-
23.10.2022	2,497	165,9	162,01	162,01	24	0	0	72,6	57,2	15,39	0,56	0,47	-
Итого:	46,771	3836,41	3747,61	3747,61	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,771												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1005,622	74038,67	72168,33	72168,33
23.10.2022	1052,393	77875,08	75915,94	75915,94

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 12:50:38