

#32409#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7036  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272057  
Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,593	0	28,88	0	28,21	28,21	0	24	0	0	73	52	20,92	0,54	0,42	-
25.09.2023	0,564	0	27,25	0,05	26,61	26,61	0,05	24	0	0	73,1	51,9	21,21	0,54	0,42	-
26.09.2023	0,597	0	26,68	0	26,06	26,06	0	24	0	0	73,1	50,3	22,85	0,53	0,42	-
27.09.2023	0,561	0	26,41	0	25,78	25,78	0	24	0	0	72,6	50,8	21,85	0,54	0,42	-
28.09.2023	0,533	0	25,25	0	24,66	24,66	0	24	0	0	72,6	51	21,61	0,53	0,42	-
29.09.2023	0,514	0	23,9	0	23,35	23,35	0	24	0	0	72,6	50,5	22,11	0,53	0,42	-
30.09.2023	0,524	0	24,27	0	23,68	23,68	0	24	0	0	72,6	50,4	22,13	0,53	0,42	-
01.10.2023	0,583	0	26,15	0	25,52	25,52	0	24	0	0	72,5	49,7	22,82	0,53	0,42	-
02.10.2023	0,538	0	25,02	0	24,41	24,41	0	24	0	0	72,5	50,5	22,02	0,53	0,4	-
03.10.2023	0,532	0	25,65	0	25,06	25,06	0	24	0	0	72,4	51,2	21,21	0,55	0,41	-
04.10.2023	0,562	0	27,77	0	27,1	27,1	0	24	0	0	71,9	51,1	20,78	0,55	0,41	-
05.10.2023	0,558	0	27,66	0	27	27	0	24	0	0	71,9	51,2	20,61	0,55	0,41	-
06.10.2023	0,578	0	28,42	0	27,75	27,75	0	24	0	0	72	51,2	20,84	0,54	0,41	-
07.10.2023	0,572	0	30,89	0	30,19	30,19	0	24	0	0	70,8	51,8	18,99	0,55	0,41	-
08.10.2023	0,619	0	29,3	0	28,59	28,59	0	24	0	0	72,2	50,6	21,63	0,54	0,41	-
09.10.2023	0,598	0	28,63	0	27,94	27,94	0	24	0	0	72	50,7	21,36	0,54	0,41	-
10.10.2023	0,556	0	26,97	0	26,31	26,31	0	24	0	0	72,1	51	21,09	0,57	0,42	-
11.10.2023	0,615	0	29,96	0	29,21	29,21	0	24	0	0	73	52,1	20,93	0,6	0,43	-
12.10.2023	0,598	0	30,42	0	29,71	29,71	0	24	0	0	72,5	52,3	20,16	0,62	0,46	-
13.10.2023	0,6	0	29,65	0	28,93	28,93	0	24	0	0	72,9	52,1	20,77	0,63	0,46	-
14.10.2023	0,583	0	29,29	0	28,6	28,6	0	24	0	0	73	52,6	20,36	0,61	0,46	-
15.10.2023	0,652	0	34,67	0	33,9	33,9	0	24	0	0	69,9	50,7	19,22	0,61	0,47	-
16.10.2023	1,25	0	50,09	0	48,89	48,89	0	24	0	0	73,3	47,7	25,56	0,62	0,48	-
17.10.2023	2,123	0	80,8	0	78,86	78,86	0	24	0	0	73,6	46,7	26,92	0,62	0,48	-
18.10.2023	1,881	0	70,7	0	69	69	0	24	0	0	73,6	46,3	27,23	0,61	0,48	-
19.10.2023	2,255	0	87,4	0	85,28	85,28	0	24	0	0	73,8	47,3	26,42	0,6	0,48	-
20.10.2023	2,405	0	95,09	0	92,71	92,71	0	24	0	0	74,8	48,9	25,94	0,61	0,48	-
21.10.2023	2,255	0	88,21	0	86,04	86,04	0	24	0	0	74,4	48,2	26,19	0,62	0,48	-
22.10.2023	1,914	0	71,89	0	70,17	70,17	0	24	0	0	73,5	46,2	27,26	0,59	0,46	-
23.10.2023	1,649	0	67,56	0	65,99	65,99	0	24	0	0	71,9	46,9	25,04	0,61	0,48	-
Итого:	28,362	0	1224,83	0,05	1195,51	1195,51	0,05	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,362															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2023	1665,436	121262,39	0,05	118189,22	118189,22	0,05
23.10.2023	1693,798	122487,22	0,1	119384,73	119384,73	0,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.10.2023 7:43:22