

#34945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2023 | 0,593 | 0 | 28,88 | 0 | 28,21 | 28,21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 52 | 20,92 | 0,54 | 0,42 | - |
| 25.09.2023 | 0,564 | 0 | 27,25 | 0,05 | 26,61 | 26,61 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 51,9 | 21,21 | 0,54 | 0,42 | - |
| 26.09.2023 | 0,597 | 0 | 26,68 | 0 | 26,06 | 26,06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 50,3 | 22,85 | 0,53 | 0,42 | - |
| 27.09.2023 | 0,561 | 0 | 26,41 | 0 | 25,78 | 25,78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 50,8 | 21,85 | 0,54 | 0,42 | - |
| 28.09.2023 | 0,533 | 0 | 25,25 | 0 | 24,66 | 24,66 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 51 | 21,61 | 0,53 | 0,42 | - |
| 29.09.2023 | 0,514 | 0 | 23,9 | 0 | 23,35 | 23,35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 50,5 | 22,11 | 0,53 | 0,42 | - |
| 30.09.2023 | 0,524 | 0 | 24,27 | 0 | 23,68 | 23,68 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 50,4 | 22,13 | 0,53 | 0,42 | - |
| 01.10.2023 | 0,583 | 0 | 26,15 | 0 | 25,52 | 25,52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 49,7 | 22,82 | 0,53 | 0,42 | - |
| 02.10.2023 | 0,538 | 0 | 25,02 | 0 | 24,41 | 24,41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 50,5 | 22,02 | 0,53 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 0,532 | 0 | 25,65 | 0 | 25,06 | 25,06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 51,2 | 21,21 | 0,55 | 0,41 | - |
| 04.10.2023 | 0,562 | 0 | 27,77 | 0 | 27,1 | 27,1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 51,1 | 20,78 | 0,55 | 0,41 | - |
| 05.10.2023 | 0,558 | 0 | 27,66 | 0 | 27 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 51,2 | 20,61 | 0,55 | 0,41 | - |
| 06.10.2023 | 0,578 | 0 | 28,42 | 0 | 27,75 | 27,75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,2 | 20,84 | 0,54 | 0,41 | - |
| 07.10.2023 | 0,572 | 0 | 30,89 | 0 | 30,19 | 30,19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 51,8 | 18,99 | 0,55 | 0,41 | - |
| 08.10.2023 | 0,619 | 0 | 29,3 | 0 | 28,59 | 28,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 50,6 | 21,63 | 0,54 | 0,41 | - |
| 09.10.2023 | 0,598 | 0 | 28,63 | 0 | 27,94 | 27,94 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 50,7 | 21,36 | 0,54 | 0,41 | - |
| 10.10.2023 | 0,556 | 0 | 26,97 | 0 | 26,31 | 26,31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 51 | 21,09 | 0,57 | 0,42 | - |
| 11.10.2023 | 0,615 | 0 | 29,96 | 0 | 29,21 | 29,21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 52,1 | 20,93 | 0,6 | 0,43 | - |
| 12.10.2023 | 0,598 | 0 | 30,42 | 0 | 29,71 | 29,71 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,3 | 20,16 | 0,62 | 0,46 | - |
| 13.10.2023 | 0,6 | 0 | 29,65 | 0 | 28,93 | 28,93 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 52,1 | 20,77 | 0,63 | 0,46 | - |
| 14.10.2023 | 0,583 | 0 | 29,29 | 0 | 28,6 | 28,6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 52,6 | 20,36 | 0,61 | 0,46 | - |
| 15.10.2023 | 0,652 | 0 | 34,67 | 0 | 33,9 | 33,9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 50,7 | 19,22 | 0,61 | 0,47 | - |
| 16.10.2023 | 1,25 | 0 | 50,09 | 0 | 48,89 | 48,89 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 47,7 | 25,56 | 0,62 | 0,48 | - |
| 17.10.2023 | 2,123 | 0 | 80,8 | 0 | 78,86 | 78,86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 46,7 | 26,92 | 0,62 | 0,48 | - |
| 18.10.2023 | 1,881 | 0 | 70,7 | 0 | 69 | 69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 46,3 | 27,23 | 0,61 | 0,48 | - |
| 19.10.2023 | 2,255 | 0 | 87,4 | 0 | 85,28 | 85,28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 47,3 | 26,42 | 0,6 | 0,48 | - |
| 20.10.2023 | 2,405 | 0 | 95,09 | 0 | 92,71 | 92,71 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 48,9 | 25,94 | 0,61 | 0,48 | - |
| 21.10.2023 | 2,255 | 0 | 88,21 | 0 | 86,04 | 86,04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 48,2 | 26,19 | 0,62 | 0,48 | - |
| 22.10.2023 | 1,914 | 0 | 71,89 | 0 | 70,17 | 70,17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 46,2 | 27,26 | 0,59 | 0,46 | - |
| 23.10.2023 | 1,649 | 0 | 67,56 | 0 | 65,99 | 65,99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 46,9 | 25,04 | 0,61 | 0,48 | - |
| Итого: | 28,362 | 0 | 1224,83 | 0,05 | 1195,51 | 1195,51 | 0,05 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,362 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.09.2023 | 1665,436 | 121262,39 | 0,05 | 118189,22 | 118189,22 | 0,05 |
| 23.10.2023 | 1693,798 | 122487,22 | 0,1 | 119384,73 | 119384,73 | 0,1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 7:43:22