

#102508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 10-16, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 1,517 | 0 | 299,62 | 0,04 | 292,19 | 292,19 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 69,7 | 5,15 | 0,62 | 0,49 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 1,846 | 0 | 299,19 | 0 | 291,83 | 291,83 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 68,3 | 6,29 | 0,62 | 0,49 | 4 |
| 26.10.2024 | 1,751 | 0 | 301,86 | 0,05 | 294,41 | 294,41 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 68,7 | 5,91 | 0,62 | 0,49 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 1,71 | 0 | 300,13 | 0 | 292,78 | 292,78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 68,7 | 5,81 | 0,63 | 0,49 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 1,628 | 0 | 300,7 | 0 | 293,29 | 293,29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 69,2 | 5,51 | 0,63 | 0,49 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 1,568 | 0 | 302,53 | 0 | 295,05 | 295,05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 69,4 | 5,3 | 0,63 | 0,49 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 1,569 | 0 | 304,97 | 0 | 297,49 | 297,49 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 69,2 | 5,24 | 0,63 | 0,48 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 1,674 | 0 | 315,52 | 0 | 307,83 | 307,83 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 68,8 | 5,41 | 0,64 | 0,48 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 1,599 | 0 | 316,93 | 0 | 309,13 | 309,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 69,4 | 5,13 | 0,62 | 0,49 | - |
| 02.11.2024 | 1,997 | 0 | 316,57 | 0 | 308,78 | 308,78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 68,2 | 6,43 | 0,62 | 0,49 | - |
| 03.11.2024 | 2,012 | 0 | 314,35 | 0 | 306,64 | 306,64 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 68 | 6,54 | 0,62 | 0,49 | - |
| 04.11.2024 | 1,903 | 0 | 311,33 | 0 | 303,83 | 303,83 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 67,3 | 6,23 | 0,62 | 0,49 | - |
| 05.11.2024 | 2,075 | 0 | 303,59 | 0 | 296,17 | 296,17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 67,2 | 6,97 | 0,61 | 0,49 | - |
| 06.11.2024 | 2,168 | 0 | 299,36 | 0 | 291,97 | 291,97 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 67,1 | 7,4 | 0,61 | 0,49 | - |
| 07.11.2024 | 2,133 | 0 | 297,24 | 0 | 289,96 | 289,96 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 67,1 | 7,33 | 0,62 | 0,49 | - |
| 08.11.2024 | 1,961 | 0 | 295,91 | 0 | 288,58 | 288,58 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 68,2 | 6,77 | 0,61 | 0,49 | - |
| 09.11.2024 | 2,146 | 0 | 290,98 | 0 | 283,81 | 283,81 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 67,1 | 7,54 | 0,61 | 0,5 | - |
| 10.11.2024 | 2,347 | 0 | 288,73 | 0 | 281,46 | 281,46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 67,2 | 8,31 | 0,61 | 0,5 | - |
| 11.11.2024 | 2,474 | 0 | 294,02 | 0 | 286 | 286 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 70,4 | 8,62 | 0,61 | 0,5 | - |
| 12.11.2024 | 2,529 | 0 | 293,79 | 0 | 285,69 | 285,69 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 70,6 | 8,83 | 0,61 | 0,5 | - |
| 13.11.2024 | 2,559 | 0 | 294,94 | 0 | 286,75 | 286,75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 70,8 | 8,89 | 0,61 | 0,49 | - |
| 14.11.2024 | 2,262 | 0 | 293,77 | 0 | 286,22 | 286,22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 68,5 | 7,87 | 0,62 | 0,49 | - |
| 15.11.2024 | 2,101 | 0 | 302,03 | 0 | 294,56 | 294,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 67,6 | 7,11 | 0,62 | 0,49 | - |
| 16.11.2024 | 2,105 | 0 | 307,11 | 0 | 299,53 | 299,53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 67,7 | 7 | 0,61 | 0,49 | - |
| 17.11.2024 | 2,19 | 0 | 304,04 | 0 | 296,52 | 296,52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 67,4 | 7,36 | 0,61 | 0,49 | - |
| 18.11.2024 | 2,285 | 0 | 302,44 | 0 | 294,98 | 294,98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 66,9 | 7,72 | 0,61 | 0,5 | - |
| 19.11.2024 | 2,35 | 0 | 306,04 | 0 | 298,25 | 298,25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 68,1 | 7,85 | 0,62 | 0,5 | - |
| 20.11.2024 | 2,251 | 0 | 311,22 | 0 | 303,37 | 303,37 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 68,1 | 7,39 | 0,61 | 0,5 | - |
| 21.11.2024 | 2,555 | 0 | 304,27 | 0 | 296,21 | 296,21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 68,9 | 8,59 | 0,62 | 0,5 | - |
| 22.11.2024 | 2,677 | 0 | 310,59 | 0 | 301,94 | 301,94 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 71,1 | 8,82 | 0,62 | 0,5 | - |
| 23.11.2024 | 2,67 | 0 | 312,11 | 0 | 303,58 | 303,58 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 70,2 | 8,76 | 0,62 | 0,5 | - |
| Итого: | 64,612 | 0 | 9395,88 | 0,09 | 9158,8 | 9158,8 | 0,09 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 64,612 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.10.2024 | 2251,282 | 158092,18 | 3,52 | 154090,22 | 154090,22 | 3,52 |
| 23.11.2024 | 2315,894 | 167488,06 | 3,61 | 163249,02 | 163249,02 | 3,61 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:15:38