

# #11200#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Маршала Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,952	257,38	251,31	251,31	24	0	0	72,8	57,1	15,69	0,67	0,51	8,2
25.02.2021	3,529	268,37	262,52	262,52	24	0	0	69,7	56,3	13,42	0,66	0,51	10,7
26.02.2021	3,918	264,69	258,79	258,79	24	0	0	70,5	55,4	15,12	0,65	0,52	4,9
27.02.2021	4,313	264,92	258,73	258,73	24	0	0	72,4	55,8	16,65	0,66	0,52	3,2
28.02.2021	4,414	248,81	242,91	242,91	24	0	0	73,1	55	18,15	0,66	0,52	3
01.03.2021	4,569	260,36	253,9	253,9	24	0	0	75	57	17,96	0,66	0,52	2,5
02.03.2021	4,37	262,77	256,42	256,42	24	0	0	73,8	56,8	17,03	0,67	0,51	3,2
03.03.2021	4,641	250,38	243,81	243,81	24	0	0	77,3	58,3	19	0,67	0,52	1,3
04.03.2021	4,685	252,14	245,57	245,57	24	0	0	76,9	57,9	19,05	0,67	0,52	1,3
05.03.2021	4,962	241,39	234,73	234,73	24	0	0	79,3	58,2	21,1	0,67	0,52	-0,7
06.03.2021	4,981	250,82	244,11	244,11	24	0	0	78,3	57,9	20,37	0,67	0,52	1,4
07.03.2021	4,809	250,03	243,42	243,42	24	0	0	77,7	58	19,73	0,66	0,52	1,7
08.03.2021	5,151	250,99	244,14	244,14	24	0	0	78,9	57,8	21,07	0,68	0,52	0
09.03.2021	5,298	234,22	227,43	227,43	24	0	0	81,7	58,4	23,25	0,68	0,52	-1,7
10.03.2021	5,056	234,05	227,4	227,4	24	0	0	80,7	58,5	22,19	0,68	0,52	-0,7
11.03.2021	5,256	246,34	239,38	239,38	24	0	0	80,6	58,7	21,92	0,68	0,51	-0,8
12.03.2021	4,413	249,59	243,23	243,23	24	0	0	76	57,9	18,1	0,67	0,51	4,6
13.03.2021	4,292	263,89	257,54	257,54	24	0	0	73,7	57,1	16,64	0,66	0,52	4,9
14.03.2021	4,46	267,54	261,27	261,27	24	0	0	72,6	55,5	17,05	0,66	0,52	3,7
15.03.2021	4,348	268,61	262,25	262,25	24	0	0	73	56,4	16,56	0,59	0,47	3,2
16.03.2021	3,463	186,03	181,56	181,56	24	0	0	73,6	54,5	19,05	0,64	0,52	2,5
17.03.2021	4,609	270,03	263,42	263,42	24	0	0	74,4	56,9	17,48	0,64	0,52	1,6
18.03.2021	4,663	262,43	255,82	255,82	24	0	0	75,5	57,3	18,2	0,64	0,52	1
19.03.2021	5,153	256,87	249,94	249,94	24	0	0	78,4	57,8	20,58	0,65	0,52	-1,1
20.03.2021	5,181	252,94	245,9	245,9	24	0	0	79,7	58,6	21,04	0,67	0,51	-1,1
21.03.2021	4,837	250,64	243,84	243,84	24	0	0	78,8	59	19,81	0,66	0,51	1,8
22.03.2021	4,583	259,44	252,7	252,7	24	0	0	76,9	58,8	18,1	0,67	0,5	2,6
23.03.2021	4,163	264,8	258,26	258,26	24	0	0	74,8	58,7	16,09	0,66	0,51	-
Итого:	128,069	7090,47	6910,3	6910,3	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	128,069												

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1386,347	71001,04	69306,15	69306,15
23.03.2021	1514,416	78091,51	76216,45	76216,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 19:01:57