

#11203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	5,501	195,98	191	191	24	0	0	76	47,3	28,72	0,78	0,51	3,1
25.02.2023	5,593	187,59	182,62	182,62	24	0	0	77,7	47,1	30,58	0,78	0,51	1,3
26.02.2023	5,639	187,19	182,1	182,1	24	0	0	79,1	48,1	31	0,8	0,51	0,3
27.02.2023	5,222	179,78	175,21	175,21	24	0	0	75,9	46,1	29,75	0,78	0,52	-1,2
28.02.2023	5,205	190,69	186	186	24	0	0	74,5	46,5	27,94	0,8	0,51	-1,2
01.03.2023	5,106	185,61	181,05	181,05	24	0	0	74,2	46,1	28,17	0,8	0,51	3,1
02.03.2023	4,992	182,83	178,51	178,51	24	0	0	73,2	45,2	27,96	0,77	0,52	1,9
03.03.2023	5,69	198,28	193,2	193,2	24	0	0	76,4	47	29,38	0,78	0,52	3,6
04.03.2023	5,673	192,72	187,63	187,63	24	0	0	77,7	47,4	30,24	0,78	0,52	1,8
05.03.2023	5,759	195,76	190,51	190,51	24	0	0	78,3	48	30,28	0,78	0,52	-0,5
06.03.2023	5,545	191,5	186,57	186,57	24	0	0	76,7	47	29,69	0,77	0,52	-0,9
07.03.2023	5,976	199,4	193,95	193,95	24	0	0	79	48,1	30,86	0,78	0,52	-1,6
08.03.2023	5,513	184,75	179,7	179,7	23	1	1	79,2	48,5	30,67	0,77	0,52	-0,2
09.03.2023	5,808	199,51	194,07	194,07	24	0	0	78,9	49	29,92	0,78	0,52	-3,2
10.03.2023	5,749	195,63	190,46	190,46	24	0	0	77,6	47,5	30,16	0,76	0,52	-2,6
11.03.2023	5,786	203,89	198,6	198,6	24	0	0	76,8	47,7	29,15	0,81	0,51	-1
12.03.2023	4,674	179,23	175,13	175,13	24	0	0	71,6	45	26,69	0,82	0,51	-0,3
13.03.2023	4,56	177,81	173,81	173,81	24	0	0	71	44,5	26,48	0,79	0,51	0
14.03.2023	5,077	196,07	191,45	191,45	24	0	0	72,9	46,4	26,5	0,8	0,51	8,8
15.03.2023	5,22	193,97	189,26	189,26	24	0	0	74,2	46,6	27,59	0,81	0,51	4,4
16.03.2023	4,816	191,19	186,89	186,89	24	0	0	71,1	45,3	25,78	0,84	0,5	1,8
17.03.2023	4,341	164,57	160,87	160,87	24	0	0	71,1	44	27,03	0,86	0,49	2,2
18.03.2023	3,935	148,7	145,4	145,4	24	0	0	70,5	43,3	27,25	0,83	0,5	6,6
19.03.2023	4,437	169,58	165,72	165,72	24	0	0	71,3	44,5	26,8	0,85	0,5	8,8
20.03.2023	4,159	154,62	151,14	151,14	24	0	0	71,1	43,6	27,52	0,89	0,49	-
21.03.2023	3,433	117,81	115,13	115,13	24	0	0	71,3	41,5	29,79	0,87	0,49	-
22.03.2023	3,488	121,52	118,82	118,82	24	0	0	71	41,6	29,38	0,88	0,49	-
23.03.2023	3,45	119,79	117,12	117,12	24	0	0	71,1	41,6	29,49	0,87	0,49	-
Итого:	140,347	5005,97	4881,92	4881,92	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	140,347												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	3410,915	180118,27	175826,79	175826,79
23.03.2023	3551,262	185124,24	180708,71	180708,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2023 12:09:58