

#121229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,587	260,87	254,48	254,48	24	0	0	74,4	60,3	14,06	0,63	0,52	-
25.02.2025	4,135	261,72	255,69	255,69	24	0	0	71,9	55,8	16,15	0,65	0,51	-
26.02.2025	3,695	248,41	242,7	242,7	24	0	0	71,8	56,6	15,2	0,65	0,52	-
27.02.2025	3,521	248,29	242,85	242,85	24	0	0	70	55,6	14,48	0,64	0,52	-
28.02.2025	3,773	246,43	240,91	240,91	24	0	0	70,7	55,1	15,65	0,65	0,52	-
01.03.2025	3,956	158,5	154,76	154,76	24	0	0	72,6	47	25,56	0,65	0,52	-
02.03.2025	3,638	125,85	122,91	122,91	24	0	0	72,7	43,1	29,59	0,65	0,52	-
03.03.2025	3,164	109,25	106,81	106,81	24	0	0	70,7	41,1	29,62	0,65	0,52	-
04.03.2025	3,114	102	99,76	99,76	24	0	0	70,2	38,9	31,28	0,66	0,52	-
05.03.2025	2,873	97,23	95,11	95,11	24	0	0	69,6	39,4	30,22	0,64	0,49	-
06.03.2025	2,75	166,29	162,6	162,6	20	4	1	70,1	53,2	16,9	0,65	0,5	-
07.03.2025	3,479	320,81	313,76	313,76	24	0	0	70,1	59	11,06	0,65	0,5	-
08.03.2025	3,337	319,94	312,92	312,92	24	0	0	69,8	59,2	10,64	0,65	0,5	-
09.03.2025	3,086	310,52	303,79	303,79	24	0	0	69,7	59,5	10,15	0,66	0,49	-
10.03.2025	2,61	306,92	300,16	300,16	24	0	0	70,1	61,4	8,67	0,64	0,5	-
11.03.2025	3,733	322,93	315,78	315,78	24	0	0	70,3	58,5	11,8	0,66	0,5	-
12.03.2025	3,613	327,68	320,31	320,31	24	0	0	71	59,7	11,25	0,64	0,5	-
13.03.2025	3,985	318,87	311,34	311,34	24	0	0	72,9	60,1	12,77	0,64	0,5	-
14.03.2025	4,242	313,89	306,13	306,13	24	0	0	74,8	61	13,83	0,63	0,5	-
15.03.2025	4,395	320,29	312,28	312,28	24	0	0	75,2	61,2	14,06	0,63	0,5	-
16.03.2025	4,471	316,04	308,06	308,06	24	0	0	75,5	61	14,49	0,63	0,5	-
17.03.2025	4,648	318,64	310,49	310,49	24	0	0	76,1	61,2	14,95	0,64	0,5	-
18.03.2025	3,984	305,85	298,34	298,34	24	0	0	74,4	61,1	13,32	0,64	0,51	-
19.03.2025	3,829	300,08	293,1	293,1	24	0	0	72,2	59,1	13,05	0,64	0,51	-
20.03.2025	3,589	294,9	288,27	288,27	24	0	0	71	58,6	12,43	0,64	0,51	-
21.03.2025	3,354	290,97	284,66	284,66	24	0	0	69,5	57,7	11,76	0,65	0,51	-
22.03.2025	3,182	290,29	283,83	283,83	24	0	0	70,6	59,4	11,18	0,65	0,51	-
Итого:	97,743	7003,46	6841,8	6841,8	644	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,743												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

648

644

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	382,43	25855,46	25214,82	25214,82
22.03.2025	480,173	32858,92	32056,62	32056,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 16:22:24