

#296865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,216	211,2	207,19	207,19	24	0	1	61,9	51,2	10,71	0,42	0,45	-
20.03.2026	3,413	325,34	318,02	318,02	24	0	0	69,9	59,1	10,73	0,48	0,47	-
21.03.2026	3,188	319,07	311,41	311,41	24	0	0	73,5	63,2	10,23	0,32	0,46	-
22.03.2026	2,045	287,04	280,12	280,12	24	0	0	73,4	66,1	7,32	0,35	0,46	-
23.03.2026	2,372	308,04	300,65	300,65	24	0	0	73,4	65,5	7,9	0,82	0,45	-
24.03.2026	2,934	298,75	291,58	291,58	24	0	0	73,6	63,6	10	0,56	0,45	-
25.03.2026	2,628	296,31	289,21	289,21	24	0	0	73,4	64,3	9,07	0,25	0,46	-
26.03.2026	3,44	275,84	269,22	269,22	24	0	1	73,3	60,5	12,83	0,23	0,47	-
27.03.2026	3,446	268,64	262,16	262,16	24	0	0	73,5	60,3	13,19	0,17	0,45	-
28.03.2026	3,313	290,16	283,07	283,07	24	0	0	73,8	62	11,76	0,12	0,45	-
29.03.2026	3,16	324,45	316,57	316,57	24	0	0	73,6	63,6	10,05	0,13	0,45	-
30.03.2026	3,082	320,49	312,7	312,7	24	0	0	73,6	63,7	9,93	0,13	0,46	-
31.03.2026	3,398	318,98	311,22	311,22	24	0	0	73,6	62,7	10,98	0,13	0,46	-
01.04.2026	3,561	309,9	302,41	302,41	24	0	0	73,5	61,6	11,85	0,27	0,43	-
02.04.2026	1,05	165,16	163,12	163,12	24	0	1	46,3	39,8	6,53	0,16	0,48	-
03.04.2026	3,381	305,52	298,7	298,7	24	0	0	69,8	58,4	11,39	0,15	0,46	-
04.04.2026	3,418	320,84	313,04	313,04	24	0	0	73,7	62,7	10,98	0,14	0,45	-
05.04.2026	2,925	318,53	310,81	310,81	24	0	0	73,7	64,2	9,46	0,13	0,46	-
06.04.2026	3,196	311,82	304,24	304,24	24	0	0	73,8	63,2	10,57	0,13	0,46	-
07.04.2026	3,462	285,36	278,45	278,45	24	0	0	73,4	61	12,49	0,14	0,47	-
08.04.2026	3,872	302,49	294,98	294,98	24	0	0	74,6	61,4	13,19	0,14	0,47	-
09.04.2026	3,818	290,93	283,79	283,79	24	0	0	74	60,5	13,52	0,14	0,47	-
10.04.2026	3,491	296,66	289,4	289,4	24	0	0	74	61,9	12,13	0,14	0,45	-
11.04.2026	3,251	303,57	296,22	296,22	24	0	0	73,5	62,5	11,04	0,14	0,45	-
12.04.2026	2,869	298,71	291,47	291,47	24	0	0	73,6	63,7	9,9	0,14	0,45	-
13.04.2026	2,883	298,98	291,78	291,78	24	0	0	73,4	63,5	9,93	0,14	0,44	-
14.04.2026	2,422	285,97	279,1	279,1	24	0	0	73,3	64,6	8,75	0,14	0,44	-
15.04.2026	2,615	276,19	269,52	269,52	24	0	0	73,5	63,7	9,77	0,14	0,46	-
16.04.2026	3,102	276,92	270,17	270,17	24	0	0	73,7	62,2	11,56	0,14	0,46	-
17.04.2026	3,167	284,51	277,56	277,56	24	0	0	73,8	62,4	11,46	0,14	0,45	-
18.04.2026	2,804	291,94	284,83	284,83	24	0	0	73,8	63,9	9,9	0,14	0,44	-
Итого:	93,922	9068,31	8852,71	8852,71	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,922												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1387,54	104126,09	101570,14	101570,14
18.04.2026	1481,462	113194,4	110422,85	110422,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:43:29