

#11199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Маршала Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	4,14	275,17	268,65	268,65	24	0	0	73	57,6	15,39	0,66	0,5	4,8
25.03.2021	3,762	282,23	275,82	275,82	24	0	0	71,2	57,5	13,61	0,65	0,5	6,9
26.03.2021	3,716	280,7	274,51	274,51	24	0	0	70,2	56,7	13,51	0,65	0,5	5,1
27.03.2021	3,509	279,77	273,45	273,45	24	0	0	71	58,2	12,81	0,63	0,5	8,7
28.03.2021	3,841	271,27	265,25	265,25	24	0	0	70,4	55,9	14,44	0,64	0,49	5,8
29.03.2021	3,737	280,01	273,79	273,79	24	0	0	70,6	57	13,62	0,65	0,49	7,8
30.03.2021	3,479	283,64	277,32	277,32	24	0	0	70,7	58,2	12,51	0,66	0,49	9,8
31.03.2021	3,351	284,75	278,35	278,35	24	0	0	70,8	58,8	12,01	0,64	0,5	8,7
01.04.2021	3,911	274,39	268,24	268,24	24	0	0	70,7	56,1	14,56	0,63	0,5	4,7
02.04.2021	3,994	262,21	256,29	256,29	24	0	0	71,1	55,5	15,56	0,63	0,5	3,8
03.04.2021	4,06	265,35	259,41	259,41	24	0	0	71	55,3	15,62	0,63	0,51	3,8
04.04.2021	4,056	263,67	257,75	257,75	24	0	0	70,8	55,1	15,72	0,62	0,51	4,2
05.04.2021	4,205	259,15	253,23	253,23	24	0	0	71,4	54,8	16,6	0,63	0,51	2,7
06.04.2021	4,34	257,99	251,85	251,85	24	0	0	73,2	56	17,21	0,62	0,51	2,6
07.04.2021	4,397	248,33	242,53	242,53	24	0	0	72,5	54,3	18,13	0,63	0,5	2,8
08.04.2021	4,181	263,42	257,15	257,15	24	0	0	73	56,8	16,24	0,63	0,49	4,3
09.04.2021	3,755	255,54	249,69	249,69	24	0	0	71,5	56,5	15	0,63	0,5	7,2
10.04.2021	3,785	258,22	252,55	252,55	24	0	0	69,8	54,8	14,98	0,65	0,49	4,9
11.04.2021	3,162	264,26	258,48	258,48	24	0	0	69,8	57,6	12,22	0,64	0,49	10,3
12.04.2021	3,313	267,71	261,84	261,84	24	0	0	69,8	57,2	12,61	0,63	0,5	7,7
13.04.2021	3,681	260,36	254,7	254,7	24	0	0	69,6	55,2	14,42	0,62	0,5	4,7
14.04.2021	3,784	248,23	242,89	242,89	24	0	0	69,2	53,6	15,57	0,62	0,5	4,1
15.04.2021	3,742	253,13	247,62	247,62	24	0	0	69,8	54,7	15,1	0,64	0,5	5,8
16.04.2021	3,726	269,36	263,44	263,44	24	0	0	70	55,9	14,13	0,66	0,49	5,6
17.04.2021	3,302	276,71	270,71	270,71	24	0	0	69,6	57,4	12,17	0,66	0,49	8,3
18.04.2021	2,826	275,08	269,08	269,08	24	0	0	69,7	59,2	10,47	0,66	0,48	10,4
19.04.2021	2,745	280,37	274,26	274,26	24	0	0	69,7	59,8	9,98	0,66	0,48	11
20.04.2021	2,85	282,59	276,39	276,39	24	0	0	70	59,7	10,27	0,66	0,49	9,9
21.04.2021	3,181	275,71	269,7	269,7	24	0	0	69,5	57,8	11,76	0,63	0,5	8,6
22.04.2021	3,821	262,03	256,27	256,27	24	0	0	70	55,2	14,89	0,63	0,5	4,6
23.04.2021	3,845	255,4	249,82	249,82	24	0	0	69,8	54,5	15,37	0,63	0,5	-
Итого:	114,197	8316,75	8131,03	8131,03	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,197												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1514,416	78091,51	76216,45	76216,45
23.04.2021	1628,613	86408,26	84347,48	84347,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 16:11:01