

#11197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,629	125,36	122,52	122,52	24	0	0	71,5	41,9	29,61	0,84	0,5	9,5
25.03.2023	4,361	157,56	153,96	153,96	24	0	0	71,7	43,3	28,4	0,84	0,5	7,8
26.03.2023	5,119	161,11	156,81	156,81	24	0	0	78,1	45,5	32,59	0,83	0,51	6
27.03.2023	5,221	166,85	162,42	162,42	24	0	0	78,1	46	32,11	0,85	0,5	2,1
28.03.2023	4,204	150,9	147,43	147,43	24	0	0	71,7	43,2	28,5	0,88	0,49	-1,5
29.03.2023	3,684	126,82	123,94	123,94	24	0	0	71,3	41,4	29,83	0,86	0,49	1,7
30.03.2023	3,8	135,82	132,78	132,78	24	0	0	70,8	42	28,71	0,84	0,5	7,1
31.03.2023	4,54	162,87	159,02	159,02	24	0	0	72,8	44,3	28,49	0,83	0,5	8,9
01.04.2023	4,894	171,09	167	167	24	0	0	73,7	44,5	29,25	0,83	0,5	5,2
02.04.2023	4,952	168,38	164,15	164,15	24	0	0	75,6	45,4	30,17	0,84	0,51	3,9
03.04.2023	4,474	149,5	145,78	145,78	22	2	1	75,3	44,6	30,62	0,84	0,51	1,7
04.04.2023	4,769	165,12	161,16	161,16	24	0	0	73,7	44,2	29,53	0,84	0,5	-0,1
05.04.2023	4,261	155,75	152,23	152,23	24	0	0	71,4	43,4	28,03	0,89	0,49	1
06.04.2023	3,09	105,66	103,34	103,34	24	0	0	70,5	40,6	29,88	0,88	0,48	2,3
07.04.2023	3,456	120,32	117,65	117,65	24	0	0	70,5	40,9	29,56	0,87	0,49	9,6
08.04.2023	3,661	125,17	122,35	122,35	24	0	0	71,3	41,2	30,08	0,89	0,48	10,3
09.04.2023	3,275	113,67	111,14	111,14	24	0	0	70,8	41,2	29,56	0,91	0,48	8,2
10.04.2023	2,995	102,11	99,86	99,86	24	0	0	70,7	40,7	30,05	0,89	0,48	7,9
11.04.2023	3,123	109,66	107,23	107,23	24	0	0	70,1	40,9	29,21	0,91	0,47	10
12.04.2023	3,102	104,16	101,82	101,82	24	0	0	71,2	40,8	30,41	0,91	0,47	11,3
13.04.2023	2,941	104,87	102,52	102,52	24	0	0	70,8	40,9	29,91	0,89	0,48	9,5
14.04.2023	3,496	121,82	119,09	119,09	24	0	0	70,8	41,4	29,41	0,87	0,48	11
15.04.2023	3,797	134,99	132	132	24	0	0	70,9	42,1	28,76	0,9	0,48	10,4
16.04.2023	3,198	114,31	111,73	111,73	23	1	1	71,4	41,7	29,77	0,89	0,48	6,1
17.04.2023	3,513	120,83	118,13	118,13	24	0	0	71,1	41,2	29,86	0,82	0,45	7,2
18.04.2023	3,025	103,37	101,07	101,07	24	0	0	70,7	40,7	29,98	0,75	0,4	9,5
19.04.2023	1,124	48,55	47,47	47,47	24	0	0	69,9	46,6	23,31	0,7	0,4	-
20.04.2023	1,117	58,07	56,83	56,83	24	0	0	68,5	48,4	20,1	0,71	0,4	-
21.04.2023	1,174	54,37	53,2	53,2	24	0	0	68,9	47,1	21,83	0,72	0,41	-
22.04.2023	1,084	50,73	49,64	49,64	24	0	0	68,7	46,9	21,75	0,85	0,57	-
Итого:	105,079	3689,79	3604,27	3604,27	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,079												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	3551,262	185124,24	180708,71	180708,71
22.04.2023	3656,341	188814,03	184312,98	184312,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 10:49:56