

#80031#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,921	185,15	181,07	181,07	24	0	0	69,8	48,1	21,66	0,6	0,48	3,6
25.03.2024	3,626	176,23	172,38	172,38	24	0	0	69,7	48,6	21,05	0,62	0,48	3,9
26.03.2024	3,38	167,01	163,42	163,42	24	0	0	69,6	48,9	20,68	0,63	0,47	5,5
27.03.2024	2,776	149,13	145,92	145,92	24	0	0	69,3	50,3	19,01	0,65	0,46	9,1
28.03.2024	2,498	131,55	128,68	128,68	24	0	0	69,5	50	19,42	0,65	0,46	11,8
29.03.2024	2,488	136,92	133,98	133,98	24	0	0	69	50,5	18,55	0,68	0,46	10,7
30.03.2024	1,918	119,17	116,62	116,62	24	0	0	69	52,6	16,41	0,68	0,45	13,4
31.03.2024	1,615	111,14	108,76	108,76	24	0	0	69,1	54,2	14,81	0,66	0,45	16,7
01.04.2024	1,897	131,72	128,92	128,92	24	0	0	68,7	54	14,67	0,64	0,46	-
02.04.2024	2,7	153,22	149,95	149,95	24	0	0	68,9	50,9	17,99	0,61	0,48	-
03.04.2024	4,233	165,26	161,33	161,33	24	0	0	73	46,7	26,24	0,62	0,47	-
04.04.2024	4,075	159,81	156,03	156,03	24	0	0	73,1	47	26,11	0,66	0,46	-
05.04.2024	2,531	128,68	125,88	125,88	24	0	0	69,4	49,4	20,09	0,66	0,46	-
06.04.2024	2,7	133,45	130,57	130,57	24	0	0	69,2	48,6	20,66	0,66	0,45	-
07.04.2024	2,223	126,57	123,87	123,87	24	0	0	69,3	51,3	17,92	0,68	0,45	-
08.04.2024	1,847	119,74	117,2	117,2	24	0	0	68,5	52,7	15,75	0,66	0,43	-
09.04.2024	1,487	123,71	121,15	121,15	24	0	0	67,9	55,7	12,24	0,48	0,38	-
10.04.2024	1,594	108,03	105,8	105,8	24	0	0	67,9	52,8	15,05	0,46	0,36	-
11.04.2024	1,306	107,23	104,98	104,98	24	0	0	68,5	56,1	12,42	0,49	0,36	-
12.04.2024	1,367	90,94	88,93	88,93	24	0	0	70	54,7	15,33	0,5	0,36	-
13.04.2024	1,309	65,43	63,87	63,87	24	0	0	73,3	52,8	20,46	0,49	0,36	-
14.04.2024	1,421	81,05	79,2	79,2	24	0	0	71,4	53,5	17,91	0,47	0,36	-
15.04.2024	1,317	96,56	94,48	94,48	24	0	0	69,3	55,4	13,93	0,46	0,36	-
16.04.2024	1,283	112,38	110,03	110,03	24	0	0	68,3	56,6	11,67	0,55	0,48	-
17.04.2024	1,25	80,13	78,46	78,46	24	0	0	68	52,1	15,89	0,54	0,49	-
18.04.2024	1,778	126,5	123,99	123,99	24	0	0	65,9	51,6	14,32	0,55	0,45	-
19.04.2024	3,405	194,27	189,8	189,8	24	0	0	71,6	53,7	17,92	0,6	0,46	-
20.04.2024	4,008	156,96	153,34	153,34	24	0	0	71,6	45,5	26,13	0,59	0,47	-
21.04.2024	4,096	167,1	163,32	163,32	24	0	0	71,2	46,2	25,08	0,57	0,47	-
22.04.2024	4,141	168,01	164,15	164,15	24	0	0	71,8	46,6	25,23	0,59	0,47	-
23.04.2024	4,011	157	153,3	153,3	24	0	0	72,8	46,6	26,17	0,61	0,47	-
Итого:	78,201	4130,05	4039,38	4039,38	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,201												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	568,055	24747,9	23795,22	23795,22
23.04.2024	646,256	28877,95	27834,6	27834,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:31:47