

#84070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,503	141,89	138,65	138,65	24	0	0	71,7	46,5	25,25	0,61	0,46	4,9
25.04.2024	3,358	146,11	142,85	142,85	24	0	0	70,7	47,2	23,52	0,62	0,46	6,4
26.04.2024	2,794	141,49	138,43	138,43	24	0	0	69,4	49,2	20,18	0,65	0,44	7,8
27.04.2024	2,314	124,62	121,95	121,95	24	0	0	69,4	50,5	18,95	0,68	0,43	12,1
28.04.2024	1,876	105,51	103,18	103,18	24	0	0	70,1	52	18,12	0,7	0,42	14,6
29.04.2024	1,742	87,35	85,33	85,33	24	0	0	71,5	51,1	20,37	0,72	0,42	16,9
30.04.2024	1,665	79,72	77,85	77,85	24	0	0	72,6	51,3	21,31	0,67	0,41	16,1
01.05.2024	1,534	93,17	91,05	91,05	24	0	0	71,2	54,4	16,83	0,49	0,37	-
02.05.2024	1,467	117,31	114,82	114,82	24	0	0	68,7	55,9	12,78	0,47	0,36	-
03.05.2024	1,279	81,69	79,8	79,8	24	0	0	71,4	55,4	16,04	0,46	0,36	-
04.05.2024	1,314	122,95	120,38	120,38	24	0	0	67,7	56,8	10,89	0,47	0,36	-
05.05.2024	1,259	105,86	103,63	103,63	24	0	0	68,7	56,6	12,11	0,57	0,48	-
06.05.2024	1,192	103,77	101,6	101,6	24	0	0	68,2	56,5	11,7	0,63	0,56	-
07.05.2024	1,28	95,88	93,81	93,81	24	0	0	69,3	55,7	13,62	0,62	0,56	-
08.05.2024	1,242	103,81	101,59	101,59	24	0	0	68,6	56,4	12,2	0,63	0,56	-
09.05.2024	1,262	99,74	97,6	97,6	24	0	0	69,1	56,1	12,96	0,62	0,56	-
10.05.2024	1,282	100,85	98,71	98,71	24	0	0	68,7	55,8	12,98	0,62	0,56	-
11.05.2024	1,274	105,61	103,37	103,37	24	0	0	68,8	56,5	12,32	0,62	0,56	-
12.05.2024	1,293	100,06	97,93	97,93	24	0	0	68,9	55,7	13,2	0,62	0,56	-
13.05.2024	1,296	103,88	101,66	101,66	24	0	0	68,8	56,1	12,79	0,62	0,56	-
14.05.2024	1,222	103,06	100,86	100,86	24	0	0	68,5	56,4	12,1	0,62	0,56	-
15.05.2024	1,199	105,53	103,27	103,27	24	0	0	68,9	57,3	11,59	0,62	0,56	-
16.05.2024	1,239	105,44	103,16	103,16	24	0	0	69	57	12,01	0,62	0,56	-
17.05.2024	1,239	108,44	106,12	106,12	24	0	0	69	57,4	11,67	0,62	0,56	-
18.05.2024	1,206	106,22	103,98	103,98	24	0	0	68,8	57,2	11,57	0,62	0,56	-
19.05.2024	1,166	114,79	112,35	112,35	24	0	0	68,7	58,3	10,39	0,62	0,56	-
20.05.2024	1,168	110,71	108,36	108,36	24	0	0	68,8	58	10,8	0,63	0,55	-
21.05.2024	1,169	107,41	105,13	105,13	24	0	0	69,1	58	11,12	0,62	0,55	-
22.05.2024	1,141	105,49	103,25	103,25	24	0	0	68,8	57,8	11,06	0,62	0,55	-
23.05.2024	1,082	109,26	106,93	106,93	24	0	0	68,8	58,7	10,14	0,63	0,55	-
Итого:	46,057	3237,62	3167,6	3167,6	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,057												

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	646,256	28877,95	27834,6	27834,6
23.05.2024	692,313	32115,57	31002,2	31002,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:25:28