

#130847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,924	113,91	111,51	111,51	24	0	0	68,4	60,2	8,28	0,62	0,56	-
25.04.2025	0,794	84,79	83,03	83,03	24	0	0	68	58,5	9,55	0,62	0,56	-
26.04.2025	1,034	95,86	93,88	93,88	24	0	0	67,8	56,8	11	0,62	0,56	-
27.04.2025	0,996	94,82	92,83	92,83	24	0	0	68,4	57,7	10,73	0,62	0,56	-
28.04.2025	0,958	96,81	94,77	94,77	24	0	0	68,2	58	10,12	0,61	0,55	-
29.04.2025	0,922	101,74	99,56	99,56	24	0	0	69,3	60	9,28	0,62	0,55	-
30.04.2025	0,995	112,87	110,35	110,35	24	0	0	70,7	61,7	9,02	0,62	0,55	-
01.05.2025	0,962	111,16	108,67	108,67	24	0	0	70,4	61,5	8,84	0,62	0,55	-
02.05.2025	0,992	113,63	111,09	111,09	24	0	0	70,8	61,9	8,91	0,6	0,54	-
03.05.2025	0,855	100,17	98,01	98,01	24	0	0	69,2	60,5	8,69	0,62	0,55	-
04.05.2025	0,974	112,26	109,76	109,76	24	0	0	70,8	62	8,85	0,5	0,45	-
05.05.2025	0,772	81,87	80,06	80,06	24	0	0	70	60,3	9,64	0,61	0,55	-
06.05.2025	1,068	115,84	113,24	113,24	24	0	0	70,6	61,2	9,42	0,59	0,52	-
07.05.2025	1,069	115,36	112,84	112,84	24	0	0	69,6	60,2	9,48	0,63	0,57	-
08.05.2025	1,66	154,96	151,46	151,46	24	0	0	71	60	10,95	0,63	0,56	-
09.05.2025	1,585	159,87	156,23	156,23	24	0	0	71,2	61,1	10,15	0,63	0,56	-
10.05.2025	1,619	157,31	153,73	153,73	24	0	0	71,1	60,6	10,52	0,63	0,56	-
11.05.2025	1,567	152,55	149,11	149,11	24	0	0	71	60,5	10,5	0,63	0,56	-
12.05.2025	1,546	152,53	149,1	149,1	24	0	0	70,9	60,6	10,35	0,63	0,56	-
13.05.2025	1,581	156,87	153,33	153,33	24	0	0	71,2	60,9	10,31	0,58	0,53	-
14.05.2025	0,98	83,18	81,41	81,41	24	0	0	68,6	56,6	12,01	0,62	0,56	-
15.05.2025	1,609	133,87	130,91	130,91	24	0	0	70,4	58,1	12,31	0,45	0,41	-
16.05.2025	0,799	66,26	64,91	64,91	24	0	0	67,4	55,1	12,31	0,63	0,57	-
17.05.2025	1,661	141,67	138,51	138,51	24	0	0	70,8	58,8	12	0,63	0,57	-
18.05.2025	1,708	145,48	142,21	142,21	24	0	0	71	59	12,01	0,63	0,57	-
19.05.2025	1,662	146,43	143,11	143,11	24	0	0	71,3	59,7	11,61	0,62	0,56	-
20.05.2025	1,449	149,86	146,44	146,44	24	0	0	71,5	61,6	9,89	0,63	0,56	-
21.05.2025	1,259	149,54	146,14	146,14	24	0	0	71,3	62,7	8,59	0,63	0,56	-
22.05.2025	1,255	148,98	145,61	145,61	24	0	0	71,3	62,7	8,59	0,63	0,56	-
23.05.2025	1,203	150,98	147,54	147,54	24	0	0	71,1	63	8,14	0,63	0,56	-
Итого:	36,458	3701,43	3619,35	3619,35	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,458												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	560,898	41167,57	40180,72	40180,72
23.05.2025	597,356	44869	43800,07	43800,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:50:30